

[illegible]

	POŽÁDÁVKA POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO ZÁVĚRU
	POŽÁDÁVKA POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN S POŽÁRNĚ ODLÉČIVOU FUNKCÍ
	POŽÁDÁVKA POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
	POŽÁDÁVKA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
	ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
	ZARÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
	STABILNÍ HASÍCÍ ZARÍZENÍ
	TOTAL STOP
	CENTRAL STOP
	ÚSTŘEDNÁ EPS
	ÚSTŘEDNÁ EVAKUAČNÍ ROZHLAS
	ROZVÁŽEČ ZOTK
	STROJOVNA SHZ
	MÍSTNOST VYBĚHÁNÍ NOUZOVÝCH OSVĚTLENÍ
	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE POPLACHU - EVAKUAČNÍ ROZHLAS
	TLAČIDLOVNÍ HLASEČ EPS
	MANUÁLNÍ AKTIVACE ZOTK
	VNITŘNÍ HYDANTNÍCVÝ SYSTÉM
	PŘEMOČNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S PROJEKTOVÁNÝM NÁSOB
	PŘEMOČNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S PROJEKTOVÁNÝM NÁSOB
	PŘEMOČNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S PROJEKTOVÁNÝM NÁSOB
	KLÍČOVÝ TREZOR
	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
	SMĚR ÚNIKU
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	VSTUP JEDNOTKY HZS
	PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOTK
	NÍZNÉ POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST
	TLAČIDLO OUVĚTŘOVÁNÍ CHŮC
	CHŮC "A"
	CHŮC "B"
	ZÁSTĚNNÁ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
	PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO NEZKA
	PROSTOR S P _{h0} 10m ² /s
	TRASA PŘÍVODNÍCH POTRUBÍ VZT
	POŽÁRNÍ KLAUPA NA PŘÍVODNÍCH POTRUBÍ VZT OVLÁDANÁ EPS
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ POŽÁRNÍ ODLAČÍ 60
	TRASA ODVODNÍCH POTRUBÍ VZT
	POŽÁRNÍ KLAUPA NA ODVODNÍCH POTRUBÍ VZT OVLÁDANÁ EPS
	ODVODNÍ POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ POŽÁRNÍ ODLAČÍ 60
	TRASA POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO CHŮC B

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

Změny	a		Datum		Podpis	
	u					
	o					

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111
e-mail: e-podatelna@upol.cz

FED
facility / energy / development
FED, s.r.o.
Velký Ořechov 177, 783 07 Velký Ořechov
tel.: +420 603 195 334
e-mail: struharova@fed-cz.com

--	--

TECHNICO Omega 8.1.0

TECHNICO

architects & engineers tel. 553 790 970
info@technico.cz

BY

FORMÄT	21×A4
--------	-------

DATUM	09/2023
-------	---------

STUPEŇ	DPS
--------	-----

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-520-DPS
-----------------	------------

MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
----------	----------------

1 · 100 | D 131 b 03

11.100	5110112000
--------	------------
