

TECHNICO Opava s. r. o.
Bc. Tereza Vlčková
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

14.6.2021

NAŠE ZNAČKA

1116893723

VYŘIZUJE / LINKA

Lukáš Tomčík / 800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Přerov / 9.7.2021

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

Údaje o stavbě:

Název stavby: „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci – D.2.7 Přeložka VN, trafostanice“

Kat. území: Lazce, Hejčín

Parc.číslo: 97/4, 30/12 + dle PD

Č. map. listu:

Předložené podklady:

PD stavby, situace apod.

Po prověření Vámi zaslané dokumentace jsme zjistili, že nově navržená rekonstrukce sportovní haly je situována do **ochranného pásma (OP)**

- **budoucího zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV (VN).**

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí** se stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu pouze při dodržení následujících podmínek:

- **Doporučujeme koordinaci výše uvedené stavby s přeložkou zemního kabelového vedení VN dle žádosti č. 8120068337 a s ní související stavbou s označením IZ-12-8001715. Do nové el.stanice bude osazen rozvaděč RM6 v sestavě NE-IQI, který dodá na vlastní náklady ČEZ Distribuce a.s. Odběratelská část musí být prostorově oddělena (pletivo, zeď) od distribuční vč. samostatných vstupů.**
- **Nová el.stanice bude typu Betonbau UF 3072.**
- Pro novou kioskovou el.stanici je zapotřebí zažádat o nové označení el.stanice tzv.SJz stanice (OC_9538 nesmí být použito).
- Při provádění činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy **nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti** podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy z důvodu pravidelné údržby na zařízení a oprav včetně použití mechanizace. Tj. musí být umožněno volného přístupu z veřejného prostranství k rozvaděči VN.
- Požadujeme respektování budoucího **ochranného pásma zemního kabelového vedení VN**, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí **1 metr** po obou stranách kabelového vedení
- **Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.** Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
- Před započítím stavby zajistí zhotovitel **vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce) a ruční vykopání sond** pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli byly vykopány ručně sondy pro přesné zjištění místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je možno provádět výkopové práce bagrem již od 0,5 metru od kraje kabelového vedení. Před záhozem výkopů je nutné přizvat příslušného technika servisní organizace ČEZ Distribuce ke kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

- **Před započítím práce** požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o **vydání souhlasu s činností v OP** zařízení DS.

Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vydání a lze ho použít pro účely stavebního řízení.

Při dalším kontaktu uvádějte číslo stanoviska 1116893723.

S pozdravem



Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení správy energetického majetku

Přílohy:

1. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení