

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A POŽADAVKŮ NA ŠACHTU (A STROJOVNĚ) :

STAVEBNÍ PRÁCE:

Musí být hotovy před začátkem montáže.
Čistá omítnutá šachta ze stavebních materiálů, které nepodporují tvoření prachu, s protiskluznou úpravou dna prohlubně. Další stavební práce dle textu smlouvy a jejích příloh. Šachta a přístupy do nich dle platných norem, požárních a hygienických předpisů.
Odpovědnost za provedení prací v souladu s požadavky tohoto výkresu (Dodavatel/Stavba/Objednatel) je předmětem příslušné smlouvy o dílo.

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ ŠACHTY:

Teplota v šachtě a na nástupišťích min.+5, max.+40 C a relativní vlhkost max. 85% (dle ČSN 33200-5-51 ed.3. Příloha A).

Odvětrání:

- V horní části šachty, větrací otvory s min. průřezem 1% půdorysního rozměru šachty (leze využít otvory pro lana a elektroinstalaci mezi šachtou a strojovnou).
 - Šachta nesmí být použita pro větrání jiných prostor než patřících k výtahu
 - Pokud vede odvětrací otvor šachty / strojovny do vnějšího prostoru, otvor musí být chráněn proti dešti, a jiným povětrnostním vlivům, a proti vniknutí plátek, hmyzu resp. jiným živočichů.
- Otvory pro osazení šachetních dveří v každé stanici zajistí během montážních prací bezpečnostními závorami. Oslnění otvorů (omítnutí, zalíštiování apod.) dokončit po osazení rámnů šachetních dveří.

☞ Osvětlení šachty, které má i při všech zavřených dveřích ve výši 1m nad střechnou klece a nad dnem prohlubně světelnou intenzitu min. 50 lx, nezávisle na hlavním vypínači výtahu. Nejméně jedno svítidlo max. 0,5 m pod stropem šachty, jedno svítidlo max. 0,5 m nad podlahou prohlubně, další svítidla umístěná mezi nimi. Půdorysné umístění viz PŮDORYS ŠACHTY.

⚡ Osvětlení šachetních vstupů min. 50 lux (měřeno na prahu šachetních dveří) dle ČSN EN 81-20, čl.5.3.7.1. Ovládání osvětlení dle ČSN 33 2130ed.2, čl. 5.6.3

Montážní nosník nad osou klece pod stropem šachty - vizHORNÍ ČÁST ŠACHTY list 4/6.

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PROHLUBNĚ

Prohlubení vodovzdorná, zacištěná a snadno přístupná.

Dno prohlubně musí odolávat uvedeným reakcím - viz PŮDORYS PROHLUBNĚ.

V případě přístupných prostor pod prohlubní šachty dimenzovat podlahu prohlubně pro zařízení min. 5,0 kN/m² včetně instalace zachycovačů protiváhy.

Ostatní síly a reakce vynést do svislých obvodových stavebních konstrukcí.

☒ Vypínač elektrického osvětlení výtahové šachty umístěný do maximální vzdálenosti 0,75 m od vnitřní hrany zárubně vstupních dveří do prohlubně a minimálně ve výšce 1,0 m nad úrovní podlahy vstupu.

Půdorysné umístění viz PŮDORYS PROHLUBNĚ.

HC Zásuvka 230 V s ochranným vodičem v prohlubni. Půdorysné umístění viz PŮDORYS PROHLUBNĚ.

☉ STOP Tlačítko

- Při HSG <= 1,60 m - min 0,4 m nad podlahou dolní krajní stanice a max. 2,0 m nad podlahou prohlubně, do vodorovné vzdálenosti maximálně 0,75 m od vnitřní hrany zárubně
- Při HSG > 1,60 m - 2x vypínač STOP - horní vypínač do svislé vzdálenosti min. 1,0 m nad podlahou dolní krajní stanice a do vodorovné vzdálenosti max. 0,75 m od vnitřní hrany zárubně, dolní vypínač do max. svislé vzdálenosti 1,20 m nad podlahou prohlubně

VŠEOBECNĚ:

Všechny míry stavebních konstrukcí jsou kótovány včetně omítek. Všechny výškové míry podlahy se vztahují k čisté úrovni podlahy.
V šachtě nesmějí být žádná zařízení nesouvisějící s výtahem. Stěny šachty a strojovny jsou v tomto výkresu kresleny schematicky.

POŽADAVEK NA PŘÍVODNÍ VEDENÍ VÝTAHU:

- ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41, čl.412-413
- přívod elektrického proudu k výtahovému rozvaděči: Ukončení volným vodičem délky 2 m u rozvaděče výtahu (v ránu šachetních dveří)
- Hlavní přívod výtahu: napěťová soustava TN-S, 3x400 V/+1-10%, 3L+N+PE . V případě stávajícího 4-žilového přívodu je nutno provést změnu soustav
- TN-C na TN-C-S při zapojení přívodního kabelu na straně rozvaděče zákazníka.
- Světelný obvod 230 V - doporučen samostatný přívod pro osvětlení výtahové šachty
- v případě ochrany přívodu proudovým chráničem musí být vypínací proud min. 300 mA typu B.
- osvětlení šachetních vstupů min. 50 lux (měřeno na prahu šachetních dveří) dle ČSN EN 81-20, čl.5.3.7.1
- ovládání osvětlení dle ČSN 33 2130 ed.2, čl. 5.6.3.
- trvale namontované el. osvětlení šachty, (s výjimkou částečně ohrazených šachet tam, kde je v okolí šachty dostatečně el. osvětlení);
- horní osvětlovací těleso umístit max. 0,5 m pod stropem šachty, dolní osvětlovací těleso umístit max. 0,5 m nad dnem prohlubně. Ostatní tělesa umístit tak, aby intenzita osvětlení 1 m nad střechnou klece a nade dnem prohlubně byla min. 50 lux, v okolí stroje (pod stropem šachty min. 200 lux)
- Ochranný vodič hlavního přívodu k výtahovému rozvaděči musí spíňovat podmínky pro ochranu automatickým odpojením od zdroje,
- Podle ČSN EN 60178 (čl. 5.3.2.1) s ohledem na svodové proudy frekvenčního měniče musí být průřez ochranného vodiče alespoň 10 mm²
- Ochrana před spínacím přepětím nebo přepětími atmosferického původu není součástí tohoto projektu.

OBJEDNATEL zajistí:

- veškerou kabeláž dle specifikace firmy pro aktivaci doplňkových funkcí viz list 2
- V případě funkce výtahu "jízda na nouzový zdroj při výpadku sítě" :
 - a) přepínání mezi sítí a vstupem z nouzového zdroje tak, aby k výtahovému rozvaděči byl veden pouze jeden přívodní kabel
 - b) při přepnutí ze sítě na nouzový zdroj musí zůstat zachován stejný sled fází
- Požadavek na přívodní vedení výtahu:
- Z důvodu použití frekvenčního měniče s filtry, pro pohon výtahu je v případě že průřez přívodního vedení je menší než 10 mm² Cu nutné zesílit ochranný vodič na průřez min. 10 mm² Cu. Viz.: ČSN 33 2000-5-54. Tento vodič ukončete u přívodu výtahu ve strojovně (rozvaděči), nebo vyvedte do prohlubně výtahu a ponechte 2 m volný konec.


ATYPY: Nejistou

ÚČAST OZNÁMENÉHO SUBJEKTU: NE

OHRAZENÍ ŠACHTY		KOTVENÍ
LEVÁ STĚNA	LOK (U PROFIL) + PŘEPÁŽKA	SVAR
PRAVÁ STĚNA	DUTINKOVÁ CHLA+ BETON PODESTIA A PROHLUBEN	CHEMICKÁ KOTVA + HMOŽDINKY DO BETONU
ČELNÍ STĚNA	DUTINKOVÁ CHLA+ BETON PODESTIA A PROHLUBEN	CHEMICKÁ KOTVA + HMOŽDINKY DO BETONU
ZADNÍ STĚNA	DUTINKOVÁ CHLA+ BETON PODESTIA A PROHLUBEN	-

PROVOZNÍ A ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Počet jízď za hodinu [1/h]	180
Faktor pracovního cyklu [%]	50
Počet po sobě jdoucích evakuačních jízď	1
Provozní teplota [°C]	+5/+40
Relativní vlhkost vzduchu [%]	max 60% při 40°C nebo 85% při 25°C
AES (Automaticky Evakuační Systém)	Použito
Typ napájecí sítě	TN-S
Jmenovité napětí napětí [V]	400
Jmenovité napětí osvětlení šachty a kabiny [V]	230
Jmenovitý proud výtahu (INN) [A]	6.33
Záběrový proud výtahu (INA) [A]	7.68
Typ 3-fázového hlavního jističe (hl. vypínač výtahu)	MCB_C16A
Jmenovitý proud chránič osvětlení (SIL) [A]	10
Pro sít TT jistiť hl. přívod chráničem typu B, 300mA (JFIH)	0
Maximální průřez kabelu hlavního přívodu [mm²]	25
Maximální průřez kabelu přívodu osvětlení SIL [mm²]	16
Maximální aktivní regenerovaný výkon (PnAG) [W]	1667
Maximální zkratový proud [kA]	6
Celkové harmonické zkreslení síťového proudu [%]	37

Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadii		Odkaz rozlika:	
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadii			
Vypracoval:		Ing. Petr Zavadii			
Kreslil:		Ing. Petr Zavadii			
Kroj:		Olomoucký			
Místo:		ul. Šmeralová 1090/8, Olomouc 779 00 st.parc.č. 1385, 94/64, k.ú. Olomouc-město			
Investor:		Univerzita Palackého v Olomouci, správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12, 779 00 Olomouc, IČO:61989592			
Název stavby:		Modernizace vnitřních prostor kolejí Bedřicha Václavka, UP Olomouc			
Obsah výkresu:		Blok A - V10			

 <div>SP7 DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: sp7.design@seznam.cz web: www.sp7design.cz</div>	Účel projektu:	
	Datum:	03/2024
	Číslo archivu(číslo zakázky):	
	Datum expedice /verze:	19.03.2024 / V1
	Formát výkresu:	2x A4
Měřítko:	Paré číslo:	
Číslo výkresu:	D.1.1.b-01	