

LEGENDA :

- vyp.č.1
- vyp.č.2
- přep.č.6
- přep.č.5
- zásuvka
- zásuvka dvojitá s přep.ochr.
- zásuvka dvojitá
- tlač. se signálkou

LEGENDA SVÍTIDEL :

OZN	Název	Příkon	Světelný tok
A	LED,downlight,interiérové kruhové přisazené	15,0 W	1590,0 lm
B	Kruhové designové LED svítidlo, přisazené/závěsné, opálový kryt, Ø 400mm	28,0 W	3300,0 lm
C	Kruhové designové LED svítidlo, přisazené/závěsné, opálový kryt, Ø 400mm	42,0 W	5000,0 lm
D	Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, 600mm	16,0 W	2000,0 lm
N	Svítidlo nouzové s vlastní baterií 1h	4,1 W	380,0 lm
N1	Svítidlo nouzové s vlastní baterií 1h s piktogramem	5,0 W	vid.20m
N2	Svítidlo nouzové s vlastní baterií 3h pro osv.has.zařízení	8,0 VA	323 lm

- liniové LED svítidlo přisazené
- kruhové přisazené LED svítidlo
- nouzové sv.
- LED pásek (viz interiér)

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLŇKOVÁ OCHRANA : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0.000=275,98 m.n.m.

Název a stupeň projektu

PdF Žižkovo nám. 5
rekonstrukce části 1.PP
Dokumentace stavby jednostupňová (Pro provádění stavby)

Datum zpracování projektu: březen 2024 | Kat. území: Olomouc-město | Zakázkové číslo GP: 9-051/123/00

Generální projektant
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
17. listopadu 1215/2a, 772 00 Olomouc
tel.:585 206 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280

Architekt projektu: Ing. Jaromír Vyměťal
Manažer projektu: Ing. František Babica
Hlavní inženýr projektu: Ing. František Babica

Zodpovědný projektant: Vladimír Pokorný
Vypracoval: Vladimír Pokorný

Autorizace

Objekt/Soubor
SO101 Budova PdF Žižkovo nám. 5

Část dokumentace
TPS - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Formát: 6x44
Měřítko: 150
Datum 1. vydání: 27.03.2024

Název přílohy: PŮDORYS 1.PP
Číslo přílohy: **D.1.1.4.4.02**
Paré: