



LEGENDA / LEGEND

N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment / / index of fire safety
<span style="color:red">—</span>	hranice požárního úseku fire compartment border
EW 30 DP3-C	požární odolnost dveří fire resistance of door
PANIKA	panikové kování panic exit devices
27 1,5u	směr úniku / počet osob emergency exit direction / No. of people
<span style="color:green">→</span>	směr úniku / dveře na únikové cestě escape direction / door on escape route
<span style="color:blue">H</span> DN25 30 m	vnitřní požární hydrant fire hose cabinet
<span style="color:red">X</span>	nouzové osvětlení emergency light
<span style="color:green">Δ</span> REI 30 DP1	požární odolnost stropu / střecha fire resistance of ceiling / roof
<span style="color:red">Δ</span> <sup>6L</sup>	přenosný hasicí přístroj práškový Pg 6L dust-based fire extinguisher Pg 6L
<span style="color:red">Δ</span> <sup>CO2</sup>	přenosný hasicí přístroj CO2 fire extinguisher CO2
<span style="color:red">EPS</span>	elektrická požární signalizace fire alarm control system
<span style="color:red">SO2</span>	samočinné odvětrávací zařízení smoke and heat control systems
<span style="color:red">E</span>	ústředna elektrické požární signalizace fire alarm control system
<span style="color:red">KTPO</span>	klíčový trezor požární ochrany key safe fire protection
<span style="background-color:yellow"></span>	Prostor částečně chráněné únikové cesty bez požárního rizika

0,000 = 178,95 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. JAN ŠUBRT, Ing. Petr Ramík		
ZPRACOVATELE PROJEKTU	Ing. Tomáš Křikal		
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc	PROFESE	PBŘ
AKCE:		STUPEŇ PD	PASPORT
PF UPOL, pasport budovy B		Č. ZAKÁZKY	—
		DATUM	10/2023
		FORMÁT	297x525
		MĚŘÍTKO	1:150
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
PBŘ Půdorys - 4.NP		D.1.3.6	