

Příloha TZ č. 1 - TABULKA ZAŘÍZENÍ																		
Akce :		UPOL-8 - Hygienické zázemí																
P2	Název zařízení	Umístění zařízení	VZT	Průtok	Čerstvý vzduch	Energie									Napájení	Řízení	Poznámka	
	Zařízení číslo				%	ZZT	Teplota [kW]	Chlad [kW]	Elektrická energie kW									
							Předehřev 55/35°C	Primý výpar	Motory jednotky a ventilátory	Kondenzační jednotky	EL. Dohřev	A	Napětí	Dop. jistič				
1	Ventilátor	1.60	1.4.1	290	-	-	-	-	0.131	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od světla v místnosti v 1.57, 1.59, 1.60, doběh dodávka VZT	
	Ventilátor	1.60	1.4.2	200	-	-	-	-	0.131	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od tlačítka v místnosti v 1.58, doběh dodávka VZT	
	Ventilátor	0.46	1.4.3	370	-	-	-	-	0.131	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od tlačítka v světla v 0.46, 0.47, 0.52 doběh dodávka VZT	
	Ventilátor	2.06	1.4.4	610	-	-	-	-	0.131	-	-	-	230	-	EL	EL	Spouštění od světla v místnosti v 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, doběh dodávka VZT	
Celkem - dílčí součty				1 470			-	-	0.524	0	-	-	-	-				
Celkem - požadavky na přípojky							-	-		1								