


PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVÁDĚČ:

Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (2-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP40
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	EI2 30 DP1-S200/Sa
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	626 x 1050 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1040 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchyacení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektromerových van) 6 (modulů 144).

PŘESNÝ TYP ROZVODNICE, JEJÍ ROZMĚRY, PŘÍSTROJOVOU NÁPLŇ A ZAPOJENÍ URČÍ VÝROBCE ROZVÁDĚČE. VÝROBCE ROZVÁDĚČE PŘEDÁ VEŠKERÉ DOKUMENTY K ROZVÁDĚČI POŽADOVANÉ PLATNOU LEGISLATIVOU.

VYPRACOVAL Viktor Králík		ODP.PROJ.PROFESE Viktor Králík	KONTROLOVAL Ing.arch. Eva Blažková	ODP.PROJ.STAVBY Mg.A., Ing. arch. Lukáš Blažek	<div></div> Viktor Králík projektant IČO: 669 09 431 Stadionová 1b Olomouc, 772 00 www.firma-vk.eu														
OKRES: Olomoucký		OBEC: Olomouc - město																	
INVESTOR: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 244/22, 779 00 Olomouc, IČ: 61989592																			
CMTF - Univerzitní 22 - interiér / výměna podlah Univerzitní 22, 77900 Olomouc, parc. č. st. 653/1, k.ú. Olomouc-město [710504] D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektroinstalace					<div>ČKAT: 1201689</div> <table><tr><td>FORMAT</td><td>4 A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>05.07.2023</td></tr><tr><td>STUPEN</td><td>DSP</td></tr><tr><td>MERITKO</td><td>1:1</td></tr><tr><td>ZAK.CISLO:</td><td>VK-PD-22.23_DSP</td></tr><tr><td>ARCHIVNI CISLO</td><td>C.VYKRESU</td></tr><tr><td>VK-PD-22.23_DSP</td><td>D.1.4.g.3.2</td></tr></table>	FORMAT	4 A4	DATUM	05.07.2023	STUPEN	DSP	MERITKO	1:1	ZAK.CISLO:	VK-PD-22.23_DSP	ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU	VK-PD-22.23_DSP	D.1.4.g.3.2
FORMAT	4 A4																		
DATUM	05.07.2023																		
STUPEN	DSP																		
MERITKO	1:1																		
ZAK.CISLO:	VK-PD-22.23_DSP																		
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU																		
VK-PD-22.23_DSP	D.1.4.g.3.2																		
Schéma rozváděče R3.1; 1-pólové																			