

Půdorys 2.NP - osvětlení

Číslo	Název	Plocha (m²)	Povrchové úpravy			Poznámka
			Podlahy	Stěny	Stropy	
201	Ordinace - praktik	19,14	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
202	Sešterná - praktik	27,51	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
203	Ordinace - praktik	16,00	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
204	OKD - obědy	16,05	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
205	Deník místn.	14,14	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
206	WC - prakt.	3,63	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
207	Úklid - prakt. + sklad špin. prádla	2,81	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
208	Čekárna - praktik	27,32	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
209	Deník místn.	13,30	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
210	Ordinace - gynecologie	25,20	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
211	Sešterná - gyn.	21,26	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
212	Čekárna - gyn.	16,71	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
213	Deník místn.	13,48	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
214	Kancelář	10,95	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
215	Ordinace - zubní	12,64	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
216	Steriliza	12,00	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
217	Technická místn.	4,97	Keramická dlažba	Vápenná omítka	SDK podhled	
218	Restoran	5,50	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
219	Čekárna - zubní	32,86	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
220	Ordinace - zubní	17,54	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	

Číslo	Název	Plocha (m²)	Povrchové úpravy			Poznámka
			Podlahy	Stěny	Stropy	
221	Ordinace - zubní	19,25	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
222	Čekárna pro děti - zubní	8,45	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
223	Steriliza	10,01	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
224	Saňka ž.	8,40	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
225	WC - sprcha	5,80	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
226	Úklid - zub. + sklad špin. prádla	3,47	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
227	Ordinace - psycholog	14,10	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
228	Čekárna - psych.	7,16	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
229	Saňka ž.	9,51	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
230	Sprcha	2,42	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
231	WC	2,70	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
232	Saňka m.	9,19	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
233	Sprcha	2,23	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
234	WC	2,70	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
235	WC - imobil.	4,35	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
236	Úklid + sklad špin. prádla	4,14	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
237	Chodba	42,14	Vinylová podlaha	Vápenná omítka	SDK podhled	
238	WC ženy	5,70	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
239	WC muži	5,10	Keramická dlažba	Keram. obklad v 2100mm	SDK podhled	
240	Schodiště s výtahem	34,93	Keramická dlažba	Vápenná omítka	SDK podhled	



LEGENDA SVITDEL	
ZNAČKA	POPIS
A	LED panelové svídlo 24-36W, IP20 4000K-NW, nastavení 4 výkonů, vyzářovací úhel 120°, Ra>80
B	LED UGR19 Ra90 IP43 RAM, vestavné svídlo do SDK ve zdravotnické 4000K-NW, CR90, 47W,
C	LED stropní o nástěnné svídlo 16W, IP44
D	LED stropní o nástěnné svídlo 20W, IP44
E	LED přisazené svídlo 30W, IP54, 4000K, se senzorem pohybu
N	LED nástěnné nouzové svídlo 1W, IP20, 6000K, 3h
NI	LED přisazené nouzové svídlo 4W, IP54, 6000K, 3h, antipichové
LEGENDA MATERIÁLU - SILNOPROUD	
♂	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A
♀	VYPÍNAČ SERVOVÝ 10A
♂	VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ 10A
♀	VYPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ 10A
⊗	VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 10A
⊙	OKLADAČ ZAPÍNAČI - TLAČÍTKO 10A

PŘÍVODNÍ KABEL PRO RX1-CYKY-J 5x10 ze stávořící rozvodny v 1NP  
PŘÍVODNÍ KABEL PRO RX2-CYKY-J 5x16 ze stávořící rozvodny v 1NP  
PŘÍVODNÍ KABEL PRO RX3-CYKY-J 5x16 ze stávořící rozvodny v 1NP

Světelné okruhy kabelem CYKY-J 3x1,5  
Vypínače a spínače kabelem CYKY-D 3x1,5  
Vypínače a spínače budou umístěny ve výšce 120cm od podlahy  
Kabely uloženy pod omítkou a v konstrukci SDK stropu

NAPÁJECÍ OKRUH SPINACÍ OKRUH  
SV - x/x/x  
TYP SVITDLA  
(LEGENDA SVITDEL)

POZNÁMKA:

PROSTŘEDÍ : normální  
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř. 50 HZ, 400 V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED GRÁZEM EL. PROUDEM : DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

VYPRACOVAL: Martin Přileský	ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek	TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek	
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 649 89 592 Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc			
AKCE: <b>Nástavba a přístavba VŠK J. L. Fischera - blok C</b>			FORMÁT: 10 x A4
MÍSTO: k.ú. Olomouc-město, parc. st. 1575, 94/64			DATUM: 04/2024
VÝKRES: <b>Půdorys 2.NP - OSVĚTLENÍ</b>			ÚČEL: DPS
			Č. KOPIE: 1:50
			Č. VÝKRESU: D.1.4.c.04