

EPS


2.NP


1.NP


DR


2. NP


LEGENDA ZNAČEK:


- 


AUTOMATICKÝ HLÁSIČ, BODOVÝ, OPTICKOKOŮROVÝ
- 


AUTOMATICKÝ HLÁSIČ, BODOVÝ, OPTICKOKOŮROVÝ, UMÍSTĚNÝ V PODHLEDU
U PLNÝCH PODHLEDŮ NUTNO ŮSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 600x600mm PRO REVIZI A SERVIS
- 


PRVEK V PROVEDENÍ S VYŠŠÍM KRYTÍM (IP 44)
- 


AUTOMATICKÝ HLÁSIČ, BODOVÝ, MULTISENZOROVÝ
- 


AUTOMATICKÝ HLÁSIČ, BODOVÝ, MULTISENZOROVÝ S DETEKČÍ CO SLOŽKY
- 


TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- 


TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ – ZELENÝ
- 


TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ NOUZOVÉHO ODVĚTRÁNÍ CHŮC – funkční trasa
- 


HLAVNÍ ŮSTŘEDNA EL. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (V 19" ROZVADĚČI, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- 


VÝVOD EPS PRO OVLÁDÁNÍ NEBO SNÍMÁNÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ
- 


ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- 


OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- 


KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- 


HLÁSIČ POŽÁRU LINEÁRNÍ – VYSILAČ/ PŘIJÍMAČ + MODUL EPS
- 


HLÁSIČ POŽÁRU LINEÁRNÍ – ODRAZOVÁ PLOCHA
- 


MIKROFONNÍ PULT S OVLÁDÁNÍM HLÁSIČÍCH ZÓN
- 

NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR 100V/6W
- 

ZVUKOVÝ PROJEKTOR
- 

PODHLÉDOVÝ REPRODUKTOR 100V/6W
- 

REPRODUKTOR S KRYTÍM IP55
- 


SESTAVA ROZHLASOVÉ ŮSTŘEDNY (V 19" ROZVADĚČI, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- 

REGULÁTOR HLASITOSTI – POPLACHOVÝ

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIŠ
	b		
	a		

INVESTOR:		Univerzita Palackého v Olomouci	
		Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	
		tel.: +420 585 631 111	
		e-mail: e.podstela@upol.cz	

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:		TECHNICO Opava s.r.o.	
		architects & engineers	
		TECHNICO Opava s.r.o.	
		Hradecká 1576/51	
		746 01 Olomouc	
		tel.: 553 760 970	
		info@technico.cz	

PROJEKTANT ČÁSTI:			 <div>POLSON SECURITY s.r.o. Březnice 366 780 01 Březnice IČO: 02691527 info@polsonsecurity.cz</div>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Petr Míka		
VYPRACOVAL:	Michal Zelo		
KONTROLOVAL:	Martin Berečka		

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	
-------------------	--	----------------------------------	--

Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci		FORMÁT	6x A4
		DATUM	04/2024
		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-520-DPS
K.ú. Lazce, parc.č. st.492/1, st.492/2, st.667, st.493, st.629, 25, 30/1, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14, K.ú. Hejčín, parc.č. 974, 975, 976		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
BLOKOVÁ SCHÉMATA		-	D.1.4.8.a.06