

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j. : KHSOC/40107/2021/OC/HOK

V Olomouci dne 11.8.2021

Sp. značka: KHSOC/33066/2021

Vyřizuje: Martina Beregszásziová

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Adresát:

TECHNICO Opava, s.r.o.

Hradecká 1576/51

746 01 Opava

Výzva k odstranění nedostatků podání.

Dne 15.6.2021 byla Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, (dále jen „KHS“), doručena žádost zaevidovaná pod č.j. KHSOC/33066/2021/OC/HOK, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“, U Sportovní haly 38/2, Olomouc, (dále jen „PD“), předložená právnickou osobou: TECHNICO Opava, s.r.o., IČO: 25849204, sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, dále jen „podatel“), na základě plné moci k územnímu řízení vydané dne 21.1.2019 stavebníkem právnickou osobou: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc. KHS prodloužila správní lhůtu pro vydání závazného stanoviska do 14.8.2021 pod č.j. KHSOC/33066/2021/OC/HOK ze dne 13.7.2021.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), musí podání splňovat náležitosti stanovené v tomto ustanovení a další náležitosti, které stanoví zákon. Zmocnění podatele k zastupování nebylo doloženo **písemnou plnou mocí vydanou stavebníkem** podle § 33 odst. 1 správního řádu, a to k aktuálnímu stavebnímu řízení.

Orgán ochrany veřejného zdraví předloženou projektovou dokumentaci prostudoval a zjistil, že podání nemá všechny náležitosti předepsané Kapitolou II článku 4 odst. 2 přílohy II kapitoly I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (dále jen „nařízení č. 852/2004“), § 6 odst. 1 písm. b), § 6a odst. 1 písm. a) a odst. 6, § 6c odst. 1 písm. e) a odst. 2, § 6f odst. 1 písm. b)d)g) a odst. 3, § 15 odst. 1, 2, § 30 odst. 3, § 82 odst. 2 písm. s), § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a §§9 a 11, § 10, §§41- 42, § 45, § 53, § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), § 7 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 306/2012 Sb.“), vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, v části čtvrté „Umělá koupaliště a sauny“ (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“),

které jsou nezbytné pro vydání souhlasného závazného stanoviska podle § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Na základě této skutečnosti KHS podle § 37 odst. 3 správního řádu

v y z ý v á

podatele právnickou osobu: TECHNICO Opava, s.r.o., IČO: 25849204, sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, aby ve lhůtě do 40 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy odstranil nedostatek předmětné projektové dokumentace tím, že ji doplní o tyto údaje:

1. Pro posouzení účelu užívání definovat využití prostor Fyzioterapie (m.č. 1.063), specifikovat druh poskytované péče a uvést stručný popis prováděných výkonů s odkazem na § 15 odst. 1, 2, § 82 odst. 2 písm. s) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 7 vyhlášky č. 306/2012 Sb. (ujasnit, zda se bude jednat o poskytování zdravotních služeb a s tím související nutnost nahlížení na prostory jako zdravotnické zařízení, nebo provozování činností epidemiologicky závažných - regeneračních a rekondičních služeb).
2. Předložit výpočet denního osvětlení na všech trvalých pracovních místech předmětné stavby, včetně místností pro odpočinek, přístavby SH – parkovací dům apod., dokladující dodržení normových hodnot pro denní osvětlení závazných dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
3. Předložit výpočet umělého osvětlení na všech pracovních místech předmětné stavby, dokladující dodržení normových hodnot pro umělé osvětlení závazných dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
4. V případě zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi doložit jejich bezpečnostní listy v souladu s požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a dokladovat dodržení požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 53 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (u žířavin zajištění tekoucí pitné vody přímo na pracovišti i s možností vyplachování oka pitnou vodou např. dezinfekční prostředky apod.).
5. Dokladovat, že větrání místností předmětné stavby je řešeno (s ohledem na počet zaměstnanců a studentů, strojní vybavení dílny údržby, na zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi apod.) v souladu s požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na §§ 9 a 11 a §§ 41- 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (doložit tabulku přirozené a nucené výměny vzduchu jednotlivých místností předmětné stavby s uvedením přívodního vzduchu, venkovního, filtrovaného, v zimě ohřívaného a odvodního vzduchu, dále vyjasnit rozdíl přívodu vzduchu do místnosti a přívodu čerstvého vzduchu - uvedené v legendě značení v půdorysech vzduchotechniky např. D.1.4.3. Vzduchotechnika – Půdorys 1.NP-1.část apod.).
6. Dokladovat zajištění kapacitně dostačujícího sanitárního zařízení pro zaměstnance zajišťující provoz předmětné stavby a studenty řešeného v souladu s požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (specifikovat sanitární zařízení – šatny, umývárny a záchody s předsíní pro zaměstnance jednotlivých profesí oddělené dle pohlaví a pro studenty oddělené dle pohlaví s uvedením čísel místností dle legendy půdorysů vybavení místnosti pro odpočinek i umývadlem s tekoucí pitnou a teplou vodou, resp. kuchyňky, apod.).

7. V souladu s požadavky Kapitoly II článku 4 odst. 2 přílohy II kapitoly I nařízení č. 852/2004, upřesnit využití úseku hrubé přípravný zeleniny v prostoru kuchyně 1.NP v objektu haly. V případě, že v prostoru bude upravována zelenina bez předcházející úpravy (mytí, loupání vrchových vrstev) prostor hrubé přípravný stavebně oddělit od zbytku kuchyně.

8. K posouzení předložené PD z hlediska § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., doplnit předloženou PD o:

- Uvést počet zaměstnanců a studentů s rozdělením dle pohlaví a jejich pracovní činnosti (profese) včetně fyzioterapie, masáže, údržby. Dále uvést směnnost provozu s počtem zaměstnanců (studentů) na směně (muži, ženy), umístění trvalých pracovních míst, popis pracovní činnosti zaměstnanců a studentů, vyjasnit zda se jedná o praktickou výuku a praxi studentů UP Olomouc.
- Upřesnit provozní dobu sportovní haly a areálu, vč. denní/noční doby konání kulturních a sportovních akcí.
- Specifikovat sportovní a kulturní akce konané ve sportovní hale a areálu.
- V textové části PD uvést technickou specifikaci jednotlivých zařízení pro větrání a chlazení stavby sportovní haly, včetně jejich umístění.
- Umělé koupaliště (2x whirlpool, kneippův chodník) a saunu s ochlazovacím bazénem ve wellness řešit v souladu s požadavky § 6 odst. 1 písm. b), § 6a odst. 1 písm. a) a odst. 6, § 6c odst. 1 písm. e) a odst. 2, § 6f odst. 1 písm. b)d)g) a odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na ustanovení v části čtvrté „Umělá koupaliště a sauny“ vyhlášky č. 238/2011 Sb., a to včetně technologických schémat jednotlivých bazénů, mikroklimatických podmínek umělého koupaliště a sauny atd. Současně v PD garantovat, že zvolenou technologií recirkulační úpravy bude zajištěna jakost vody ke koupání a ochlazování v souladu s požadavky § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.
- V případě provozování masáže a fyzioterapie jako činnosti epidemiologicky závažné upřesnit vybavení provozních místností, typ poskytovaných masáží.
- Z důvodu prevence křížení čistého a špinavého prádla při manipulaci s ním, upřesnit místo pro oddělené uložení zapůjčovaného čistého a špinavého prádla pro jednotlivé provozy wellness (bazény, sauna, masáže, fyzioterapie), pro potřeby sauny upřesnit místo dosoušení mokrého prádla.

9. K posouzení předložené PD z hlediska § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. s cílem, aby v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby definovaném § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nedošlo po realizaci záměru k překročení hygienických limitů hluku stanovených v §12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. doplnit předloženou „Hlukovou studii“:

- k zajištění veřejného zdraví před negativními účinky hluku z dopravy na veřejné části komunikace venkovního areálu sportovní haly a parkovacího domu, zohlednit stávající dopravní zatížení na komunikaci v ulici U Sportovní haly s navýšením dopravy před a po skončení kulturní/sportovní akce v denní a v noční době, (jedná se o komunikaci III. třídy, limit 55/45 dB),
- při hodnocení stacionárních zdrojů hluku vzduchotechnických zařízení a chlazení stavby sportovní haly specifikovat jednotlivá zařízení včetně jejich provozu v denní a v noční době, zohlednit umístění venkovních prvků zařízení včetně sání čerstvého vzduchu a výduchy znehodnoceného vzduchu vzduchotechnických jednotek umístěných v objektu stavby sportovní haly,
- při hodnocení stacionárních zdrojů hluku stavby parkovacího domu specifikovat provoz uvnitř parkovacího domu (pojezdy aut v návaznosti na sportovní a kulturní akce ve sportovní hale) v denní a v noční době, s ohledem na větrání jednotlivých podlaží parkovacího domu dřevěnými fošnami ukotvenými na ocelovém rástru,

- při hodnocení stacionárních zdrojů hluku doplnit v případě, že v rámci akcí budou ve sportovní hale umístěny zdroje hluku umožňující veřejnou produkci hudby - specifikovat tyto zdroje a upřesnit pořádání veřejné produkce hudby v denní nebo v noční době, zahrnout tento zdroj do výpočtu stacionárních zdrojů hluku,
- při hodnocení stacionárních zdrojů hluku specifikovat zdroje hluku k ozvučení sportovních a kulturních akcí instalované v budově sportovní haly (viz. technická místnost audio, video), jejich provoz v denní a v noční době, zahrnout tento zdroj do výpočtu stacionárních zdrojů hluku,
- při hodnocení stacionárních zdrojů hluku zohlednit provoz trafostanice, přemístěné na parc.č. 97/4 k severovýchodnímu rohu objektu k bydlení (koleje).

10. K posouzení předložené PD z hlediska § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb. s cílem, aby v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby definovaném § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nedošlo po realizaci záměru k překročení hygienických limitů hluku stanovených v §12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je nutno závěry aktualizované hlukové studie zapracovat do předložené projektové dokumentace (v PD musí být začleněna např. protihluková stěna navržená v hlukové studii).

Závazné stanovisko bude vydáno po odstranění výše uvedených nedostatků podání nebo po marném uplynutí lhůty stanovené k jejich odstranění. Pokud nedojde k doplnění předepsaných náležitostí ve shora uvedeném termínu, nebudou splněny zákonné požadavky stanovené Kapitolou II článku 4 odst. 2 přílohy II kapitoly I nařízení č. 852/2004, ‘), § 6 odst. 1 písm. b), § 6a odst. 1 písm. a) a odst. 6, § 6c odst. 1 písm. e) a odst. 2, § 6f odst. 1 písm. b)d)g) a odst. 3, § 15 odst. 1, 2, § 30 odst. 3, § 82 odst. 2 písm. s), § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., §§9 a 11, § 10, §§41- 42, § 45, § 53, § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., §12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. § 7 vyhlášky č. 306/2012 Sb., vyhláškou č. 238/2011 Sb., v části čtvrté „Umělá koupaliště a sauny“.

Ing. Barbora Nechvátalová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. TECHNICO Opava, s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IDDS: fzc6jud