

*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace***Středisko údržby Olomouc**

Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: [olomouc@ssok.cz](mailto:olomouc@ssok.cz)

Bankovní spojení: KB Olomouc, č.účtu 36430811/0100

DOŠLO DNE

12.08.2020

TECHNICO Opava s.r.o.

**TECHNICO OPAVA s.r.o.**  
**Bc. Tereza Vlčková****Hradecká 1576/51**  
**746 01 Opava**Váš dopis zn./ze dne  
29.7.2020Naše značka  
SSOK-OL 16840/2020/Šk  
5.6.9/S5Vyřizuje  
Bc. Veronika Škodová  
585 151 427, 724 552 576V Olomouci dne  
6.8.2020**„II/635 Olomouc, ul. Na Střelnici – Sportovní hala UP - Olomouc“ – změna ve vyjádření k PD pro vydání územního souhlasu**

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc souhlasí s předloženým situačním záznamem pro stavbu „Sportovní hala UP – Olomouc“.

- **Stavba se dotkne silnice II/635 v Olomouci, ulice Na Střelnici.** V rámci stavby dojde příčným uložení horkovodního potrubí do tělesa této krajské silnice.
- **Namísto původního uložení protlakem (viz vyjádření č.j. SSOK-OL 318/2019), bude uložení provedeno úplnou rozkopávkou (překopem) silnice II/635.** Hloubka krytí chráničky musí být min. 1,20m pod niveletou vozovky.
- **Před vlastním započítáním zásypových prací požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí potrubí.** (tel. 724 552 576 – Škodová, [skodova@ssok.cz](mailto:skodova@ssok.cz))
- V místech rozkopávky požadujeme obnovit konstrukční vrstvy silnice II/635 následovně.
  - **50mm ACO 11, spojovací asfaltový postřik; 70mm ACL 16; 250mm štěrk frakce 32/63, částečně vyplněný cementovou maltou SCM, 250mm štěrkodrt' SD frakce 0/63. Štěrkopísek až k zásypu po 200mm vrstvách hutněný.**
- Při konečné povrchové úpravě musí být provedeno odfrézování 50mm brusné vrstvy vozovky min. **1m** na každou stranu výkopu. Na tuto plochu musí být provedena živичná ACO 11 úprava. Na vozovce musí být provedeno zalití pracovních spár po výkopu. Pracovní spáry požadujeme profrézovat do hloubky **min. 25mm** a **vyplnit modifikovanou asfaltovou záplavkou. Celková tloušťka živичné vrstvy v místě výkopu bude činit 120mm.** Tloušťka živичné vrstvy na ostatních plochách bude činit **50mm**.
- **Výkopek ani odpadní materiál vzniklý při realizaci rozkopávky nesmí být opětovně použit k zásypu výkopu v tělese silnice II/635.**
- Opravená silnice musí být protokolárně předána zástupci SSOK, Střediska údržby Olomouc.
- Nejpozději před zahájením kolaudačního řízení požadujeme předložit **zaměření** skutečného provedení stavby v dotčeném místě, případně geometrický plán. Po předložení těchto dokladů bude Správou silnic Olomouckého kraje, Střediskem údržby Olomouc vyhotoven „Zápis o

**Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:**

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: [ssok@ssok.cz](mailto:ssok@ssok.cz) [www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

kontrole provedení/předávací protokol“ včetně vyčíslení jednorázového poplatku za uložení sítě technického vybavení dle směrnice SSOK.

- Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc upozorňuje investora stavby na skutečnost, že stavba bude považována za ukončenou uvedením všech dotčených ploch do námi požadovaného stavu a následným protokolárním předáním příslušnému pracovníkovi SSOK, SÚ Olomouc.
- Součástí předávacího protokolu musí být protokol o provedených zkouškách hutnění. Na opravenou komunikaci bude záruční doba **60 měsíců ode dne jejího převzetí zástupcem SSOK, Střediska údržby Olomouc**. V případě nedodání protokolu o provedených zkouškách hutnění nejpozději v den předání opravené silnice bude záruční doba počítána ode dne doručení těchto dokumentů naší organizací. Upozorňujeme investora, že po dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční doby odpovídá i za případné škody, které by mohly vzniknout třetím osobám v místech zásahů do vozovky.
- **Pro uzavírku krajské silnice musí naše organizace vydat samostatné vyjádření.**
- **Jakákoliv změna musí být s naší organizací projednána**
- Na tuto stavbu již byly uzavřeny potřebné smlouvy, které jsou nadále v platnosti.
- Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici silnice II/635, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu. Vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění (§ 23/3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
- Rozhodnutí na uložení horkovodního potrubí v Olomouci musí vydat příslušný silniční správní úřad.
- Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání, to je do **6.8.2022**

S pozdravem

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
Středisko údržby Olomouc  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 20

Jaroslav Krempel  
Vedoucí Střediska údržby Olomouc