



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
oddělení vodního hospodářství  
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.1, skartační znak/skartační lhůta – V/5

Č. j. SMOL/111464/2019/OZP/VH/Sko  
Spisová značka: S-SMOL/107221/2019/OZP  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

V Olomouci 24.04.2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Monika Skoupilová, dveře č. 4.25  
Telefon: 588488324  
E-mail: monika.skoupilova@olomouc.eu  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

**„Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci, areálový rozvod kanalizace - ORL“**

### **Posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska**

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí obdržel dne 17.04.2019 žádost společnosti **TECHNICO Opava s.r.o., IČO: 25849204, Hradecká 1576/51, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1**, o vydání závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona pro územní řízení ve věci **„Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci, areálový rozvod kanalizace – ORL“**. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, v 12/2018, s aktualizací 04/2019.

Stavebníkem je Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 619 895 92, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc.

#### *Popis záměru z hlediska zájmů vodního hospodářství:*

Stavební práce v rozsahu areálové kanalizace budou prováděny na pozemcích parc. č. 30/1, 30/10, 30/12, k.ú. Lazce, na pozemku parc.č. 97/4, k.ú. Hejčín, pro stavbu ORL na pozemku parc.č. 30/10, k.ú. Lazce, obec Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 16220 - svrchní vrstva, 22201 – základní vrstva, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30, v záplavovém území řeky Moravy, stanoveném Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 dne 17.9.2004, změněném pod č.j. KUOK/27150/05/OŽPZ/339 ze dne 21.11.2005 a č.j. KUOK/33030/2006 ze dne 23.3.2006, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), s orientačním určením polohy v souřadnicích (souřadnice X,Y: 1 120 502, 547 079 – ORL).

#### **Popis stavby:**

Jedná se o výstavbu areálové splaškové a dešťové kanalizace pro objekt sportovní haly, loděnice a přístavby parkovacího domu. Pro likvidaci srážkových vod navržena areálová dešťová kanalizace svedená do retenčně vsakovací nádrže s šachtou zajišťující regulovaný odtok srážkových vod do šachty stávající kanalizace zaústěné přes výustní objekt do toku Mlýnský potok. Součástí šachty s regulovaným odtokem je škrticí clona, kalový prostor a bezpečnostní přepad. Odlučovač ropných látek navržen pro předčištění srážkových vod z přístavby parkovacího domu.

**Sdělení vodoprávního úřadu podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):**

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že umístěním stavby odlučovače ropných látek v rozsahu výše uvedeného stavebního záměru nemohou být

dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, a proto s odkazem na výše uvedené ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko

**nevydává.**

Vodoprávní úřad souhlasí s předmětným záměrem bez připomínek, protože předložená projektová dokumentace dostatečně posuzuje veškerou problematiku chráněnou vodním zákonem.

Nad rámec tohoto sdělení dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny:

Stavba odlučovače ropných kapalin je dle ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona vodním dílem. Žádost o příslušné povolení bude doložena doklady v souladu s ustanovením vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a stanoviskem Povodí Moravy, s.p. Brno (pro stavbu v záplavovém území). Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou pro projektování vodohospodářských staveb a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vzhledem k charakteru stavby povolované příslušným vodoprávním úřadem nebude k předmětné stavbě ORL vodoprávní úřad vydávat souhlas se stavbou podle ustanovení § 17 odst. 1 písmeno c) vodního zákona.

V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími areálovými inženýrskými sítěmi.

Ochrana stávajících rozvodů areálového vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoničková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Rozdělovník:**

- TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1
- spis