

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel.585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 25.6.2024

Č.j. : KHSOC/25222/2024/OC/HP
Sp.značka: KHSOC/23564/2024
Vyřizuje : Mgr. Klára Svobodová, tel. 585 719 313

Adresát:

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

V zastoupení:

Ing. Jiří Tomeček
ul. 8. května 16
772 00 Olomouc

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Výzkumný izolační habitat, Filozofická fakulta UP, Vodární 601/6, 779 00 Olomouc“, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc (dále jen „KHS“) dne 5.6.2024, zaevidované pod č.j.: KHSOC/23564/2024/OC/HP, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) ke stavebnímu povolení stavby „Výzkumný izolační habitat, Filozofická fakulta UP, Vodární 601/6, 779 00 Olomouc“, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, předložené prostřednictvím zmocněnce Ing. Jiří Tomeček, ul. 8. května 16, 772 00 Olomouc, IČO: 15505961, zmocněným na základě plné moci ze dne 4.6.2024, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen souhrnně „stavební zákon“), předloženou PD.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS, dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženou PD ke stavebnímu povolení stavby „Výzkumný izolační habitat, Filozofická fakulta UP, Vodární 601/6, 779 00 Olomouc“, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

1. S odkazem na ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 příl. č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. bude KHS ke kolaudačnímu souhlasu předloženo měření hluku za současného provozu VZT jednotek obou kontejnerů v noční době v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby, k objektivizaci plnění limitů v ekvivalentní hladině akustického tlaku.

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. KHS k věci uvádí : předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předmětem záměru je osazení dvou buněk výzkumného habitatu se společnou, z jedné strany krytou, terasou na šterkové hutněné pole v nádvoří stávajícího objektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Vodární 601/6, na pozemku parc. č. 118/1 v k.ú. Olomouc - město. Jedná se o typové samonosné kontejnery z ocelových plechů s tepelnou izolací, které budou osazeny na vlastních betonových patkách a vynášecí ocelové konstrukci. Kontejnery budou o půdorysech 4,8 x 2,6 m, s výškou 3 m. Dispozičně bude habitat členěn na přechodovou komoru, pobytový prostor (vybavený sprchou) a hygienické zázemí (vybavené umývadlem a záchodem). Habitaty budou sloužit pro několikadenní výzkumný pobyt dobrovolných účastníků v izolaci od vnějších vlivů fyzického i sociálního prostředí s cílem provádění specifického multidisciplinárního výzkumu. V buňce habitatu budou pobývat nejvýše 3 osoby, celkem v objektu bude pobývat nejvýše 6 osob. Prostory budou pod stálým dohledem obsluhy se stanovištěm ve stávajícím velině umístěném v 2.NP stávající budovy Filozofické fakulty.

Habitaty budou bez oken. Elektrické osvětlení bude zajištěno LED svítidly. Habitaty budou připojeny na stávající rozvody pitné vody v objektu Filozofické fakulty, ohřev teplé vody bude pomocí elektrických zásobníkových ohřivačů umístěných v prostorách hygienického zázemí. Prostory budou nuceně větrány a vytápěny pomocí externí VZT jednotky s regulací teploty, chlazení a vlhkosti, která bude umístěna pod modulem habitatu.

Provoz budou zajišťovat stávající zaměstnanci v prostorách velínu.

Navrhované kontejnery budou umístěny ve dvoře stávajícího objektu UPOL. Dvůr je tvořen budovami školy a objekty k bydlení. VZT jednotky, zajišťující větrání a vytápění kontejnerů, budou umístěny pod kontejnery. Vzdálenost nejbližšího objektu k bydlení od VZT jednotky je cca 8 m. V případě obsazenosti kontejneru se předpokládá chod VZT zařízení v denní i noční době.

Podmínka č. 1 je stanovena za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními vlivy hluku z provozu areálu v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 příl.č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost o vydání závazného stanoviska k PD ke stavebnímu povolení stavby „Výzkumný izolační habitat, Filozofická fakulta UP, Vodární 601/6, 779 00 Olomouc“, pro stavebníka Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592, doručená na KHS dne 5.6.2024, zaevidovaná pod č.j.: KHSOC/23564/2024/OC/HP,
- plná moc zmocněnce Ing. Jiří Tomeček, Ul. 8. května 16, 772 00 Olomouc, IČO: 15505961, ze dne 4.6.2024,
- projektová dokumentace „Výzkumný izolační habitat, Vodární 601/6 – nádvoří“, kterou vypracoval Ing. Jiří Tomeček, ul. 8. května 16, 772 00 Olomouc, květen 2024.

Martina Pilná
vedoucí oddělení hygieny práce Olomouc

Rozdělovník :

1. KHS – spis
2. Univerzita Palackého v Olomouci, IDDS: ffsj9ei
3. Ing. Jiří Tomeček, IDDS: u6287w4