

Tabulka výkonu zařízení																													
zařízení číslo	název zařízení	typ	výrobce	umístění	množstv í vzduchu	množstv í vzduchu	externí tlak	ks	elektrický příkon nominální	jmenovitý proud	napětí/ frekvence	chlazení					topný výkon					akustický výkon LwA		hmotnos t	ovládání	poznámka	zařízení číslo		
					přívod	odvod				jištění		chladičí výkon	typ chlazení	tlaková ztráta na vodě	průtok vody	teplotní spád	topný výkon instalovan ý	typ ohřevu	tlaková ztráta na vodě	průtok vody	teplotní spád	VZT přívod okolí	VZT odvod okolí						
					( m3/h )	( m3/h )	( Pa )		( kW )	( A )	( V/Hz )	( kW )		( kPa )	( m3/h )	( °C )	( kW )		( kPa )	( m3/h )	( °C )	( dB(A) )	( dB(A) )	kg					
	Chlazení kanceláří																												
1.01	Kondenzační jednotka	AJY090LALDH	IMPROMAT Klima	2.NP				1	7,28	25,00	400/50	28,0	chladio R410a				31,5	chladio R410a				59 dB (3m)		252,0	Autonomní		1.01		
1.02	Kondenzační jednotka	AJY072LALDH	IMPROMAT Klima	2.NP				1	5,20	20,00	400/50	22,4	chladio R410a				25,0	chladio R410a				58 dB (3m)		252,0	Autonomní		1.02		
1.01.01.01	Nástěnná jednotka	ASYA004HCAH	IMPROMAT Klima	2.NP	450			19	0,01	16,00	230/50	1,1	chladio R410a				1,3	chladio R410a				31 dB (3m)		8,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.01		
1.01.01.02	Nástěnná jednotka	ASYA007HCAH	IMPROMAT Klima	2.NP	550			2	0,02	16,00	230/50	2,2	chladio R410a				2,8	chladio R410a				34 dB (3m)		9,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.02		
1.01.01.03	Nástěnná jednotka	ASYA009HCAH	IMPROMAT Klima	2.NP	590			1	0,02	16,00	230/50	2,8	chladio R410a				3,2	chladio R410a				37 dB (3m)		9,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.03		
1.01.01.04	Nástěnná jednotka	ASYA012HCAH	IMPROMAT Klima	2.NP	660			1	0,03	16,00	230/50	3,4	chladio R410a				4,0	chladio R410a				40 dB (3m)		9,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.04		
1.01.01.01	Nástěnná jednotka	ASYA004HCAH	IMPROMAT Klima	3.NP	450			3	0,01	16,00	230/50	1,1	chladio R410a				1,3	chladio R410a				31 dB (3m)		8,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.01		
1.01.01.02	Nástěnná jednotka	ASYA007HCAH	IMPROMAT Klima	3.NP	550			2	0,02	16,00	230/50	2,2	chladio R410a				2,8	chladio R410a				34 dB (3m)		9,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.02		
1.01.01.03	Nástěnná jednotka	ASYA009HCAH	IMPROMAT Klima	3.NP	590			1	0,02	16,00	230/50	2,8	chladio R410a				3,2	chladio R410a				37 dB (3m)		9,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.03		
1.01.01.04	Nástěnná jednotka	ASYA012HCAH	IMPROMAT Klima	3.NP	660			1	0,03	16,00	230/50	3,4	chladio R410a				4,0	chladio R410a				40 dB (3m)		9,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.04		
1.01.01.05	Kazetová jednotka	AUXB004HLAH	IMPROMAT Klima	2.NP	530			6	0,02	16,00	230/50	1,1	chladio R410a				1,3	chladio R410a				34 dB (3m)		15,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.05		
1.01.01.06	Kazetová jednotka	AUXB012HLAH	IMPROMAT Klima	2.NP	600			1	0,03	16,00	230/50	3,6	chladio R410a				4,1	chladio R410a				37 dB (3m)		16,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.06		
1.01.01.07	Kazetová jednotka	AUXB018HLAH	IMPROMAT Klima	2.NP	820			2	0,05	16,00	230/50	5,6	chladio R410a				6,3	chladio R410a				45 dB (3m)		17,0	Nástěnný ovladač / MaR	Monitoring prostorové teploty, nástěnný ovladač (UTY-RHRY), komunikační deska pro připojení drátového ovladače	1.01.01.07		

Požadavky na ostatní profese											
název zařízení	doporučené ovládání	UT	CHL	MaR	Elektro (silinoproud)	VZT	ZTI	EPS	Stavba		
Chlazení kanceláří											
Kondenzační jednotka	Autonomní	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Silové napojení	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Bez požadavků	- Zajištění vypnutí zařízení signálem EPS do rozvaděče silinoproudu nepožárních zařízení	- Ocelová konstrukce - Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Kondenzační jednotka	Autonomní	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Silové napojení	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Bez požadavků	- Zajištění vypnutí zařízení signálem EPS do rozvaděče silinoproudu nepožárních zařízení	- Ocelová konstrukce - Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Nástěnná jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Kazetová jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Kazetová jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		
Kazetová jednotka	Nástěnný ovladač / MaR	- Bez požadavků	- Bez požadavků	- Monitoring	- Bez požadavků	- Dodávka a montáž split systémů včetně autonomní regulace	- Odvod kondenzátu - Dodávka a montáž Sifonu	- Bez požadavků	- Prostupy pro Cu potrubí včetně jejich zpětného zapravení		