

BETON PILOT: C25/30 XA2

OCEL PILOT: 10 505 /R/

VŠECHNY PILOTY JSOU VYZTUŽENY 6ØR16 + SPIRÁLA R8a150mm
DÉLKA PILOT JE MĚŘENA OD SPODNÍHO LÍCE KRČKU
VÝZTUŽ PILOTY JE VYSUNUTA 400mm DO KRČKU

VRTY PŘES BETON JSOU PROVÁDĚNY PO ODBOURÁNÍ KRČKU PATKY ZE SPODNÍ ÚROVNĚ KRČKU
PILOTY MAJÍ HORNÍ LÍC NA SPODNÍ ÚROVNI KRČKU, VÝZTUŽ JE VYTAŽENA 400mm NAD PILOTU
VRT PŘES BETON MÁ PRŮMĚR 450mm NA VÝŠKU 1000mm
HLAVICE 600/600/425mm JSOU PROVEDENY ZE SPODNÍ ÚROVNĚ KRČKU
KOTVENÍ HORNÍ STAVBY JE NA CHEMICKÉ KOTVY

VÝPIS PILOT

ČÍSLO PILOTY	PRŮMĚR PILOTY [mm]	DÉLKA PILOTY [m]	HORNÍ LÍC PILOTY [m]	TYP HLAVICE [m]	TYP ARMOKOŠE
1	400	7,00	-4,310	H1	V4
2	400	7,00	-4,310	H1	V4
3	400	14,00	-4,310	H1	V1
4	400	7,00	-4,310	H1	V4
5	400	7,00	-4,310	H1	V4
6	400	9,00	-5,235	H3	V3
7	400	11,00	-5,110	H2	V2
8	400	11,00	-4,310	H1	V2
9	400	14,00	-4,310	H1	V1
10	400	11,00	-5,260		V2
11	400	9,00	-4,310	H1	V3
12	400	9,00	-5,235	H3	V3
13	400	9,00	-4,310	H1	V3
14	400	9,00	-4,310	H1	V3
15	400	9,00	-4,310	H1	V3
16	400	9,00	-4,310	H1	V3
17	400	9,00	-4,310	H1	V3
18	400	5.00	-4,310	H1	V5
19	400	9,00	-4,310	H1	V3
20	400	9,00	-4,310	H1	V3
21	400	9,00	-4,310	H1	V3
22	400	9,00	-4,310	H1	V3
23	400	9,00	-4,310	H1	V3

ČÍSLO PILOTY	PRŮMĚR PILOTY [mm]	DÉLKA PILOTY [m]	HORNÍ LÍC PILOTY [m]	TYP HLAVICE [m]	TYP ARMOKOŠE
24	400	5.00	-4,310	H1	V5
25	400	5.00	-4,310	H1	V5
26	400	5.00	-4,310	H1	V5
27	400	5.00	-4,310	H1	V5
28	400	5.00	-4,310	H1	V5
29	400	5.00	-4,310	H1	V5
30	400	5.00	-4,310	H1	V5
31	400	7,00	-5,260		V4
32	400	9,00	-5,260		V3
33	400	9,00	-5,260		V3

±0,000 = 259,85 m n.m. Bpv

UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci – Neředíně

objednavatel : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
místo stavby : Olomouc ? Neředín, parcela č. 1398, 942, 770, 282/3, 429/4, 557/6, 278/12
stupeň p.d. : dokumentace pro provádění stavby
gener. projektant : ateliér–r, spol. s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části : Ing. Stanislav Barák, Družstevní 10, 779 00 Olomouc
datum : červenec 2015

část : d.1.2 konstrukční část
obsah : PILOTOVÉ POLE + OPĚRNÉ STĚNY M1:50

d.1.2.03

architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér–r,s.r.o., uhelná 27, olomouc