



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 161/PJ/OVZ/2016

dne: 17. 08. 2016

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4

K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **630364**, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

V rozpočtu chybí položka - obklad stěn interiéru 1.12 – T10 a současně chybí výkres T06. Doplní zadavatel rozpočet o chybějící položku? A současně prosíme o zaslání uvedeného výkresu.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace v části D.1.1 Architektonicko stavební řešení a doplnil výkres *UPH D11 ASŘ 61.2 Interiér T06 obklad stěny se skříní za recepčním pultem*. Výkres je součástí této dodatečné informace a stává se nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (příloha c. 3.1. zadávací dokumentace).

Zadavatel provedl současně upřesnění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“) v dílu *766-3 Zařízení interiéru, položka č. 501-A ST-766-3-05 D+M Obklad místnosti č. 1.12*. Upravený VV je součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Je nutné v části silnoproud vyplňovat i jednotlivé rozvodnice po jednotlivých položkách, jsou to listy s označením RH; RS 1PP-5NP; RS01-04; RS01-06; RS01-011; RS01-012; RS01-013; RS01-013a; RS2-SLP; RS5.26??

ODPOVĚĎ:

Zaslaný VV je nutné vyplnit v předané podobě bez úprav a změn uchazečem, s vyplněním všech položek.

V čl. 1 zadávací dokumentace je výslovně uvedeno:

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění všech položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s tím, že výkresová část dokumentace slouží jako doplňující materiál pro správné ocenění.

Uchazeč v oceňovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr žádné položky nevynechá, nepřidá, ani nesloučí a žádná položka nebude naceněna „0“, v opačném případě bude uchazeč z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.



Dotaz č. 3:

Výkres se značením UPH_D11_ASŘ_61.4_Interiér_T08 katedry pro sem. učebny – počet prvků 14 ks (datum 4. 5. 2016) a výkres s téměř shodným názvem i obsahem UPH_D11_ASŘ_61.4_Interiér_T08_katedra pro sem. učebny – počet prvků 15 ks (datum 23. 6. 2016)

Předpokládáme správně, že platí výkres s počtem prvků 15 ks?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl kontrolu v části projektu D.1.1 Architektonicko stavební řešení. Výkres číslo UPH D11 ASŘ 61.4. s datem 4.5.2016 s počtem prvků 14 ks se jako duplicitní odstraňuje z projektové dokumentace. Výkres UPH D11 ASŘ 61.4. s datem 23.6.2016 s počtem prvků 15 ks zůstává jako platný pro zhotovení nabídky.

Dotaz č. 4:

Která položka VV obsahuje obklad T10 vč. věšáků - zaznačeno v půdoryse 1.NP interiéru místnost č. 1.12?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl doplnění VV v dílu 766-3 Zařízení interiéru, položka č. 501-A ST-766-3-05 D+M Obklad místnosti č. 1.12. Doplněný výkaz výměr je součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 5:

Ve VV 02 UPH_SO0_D11_Stavba – VV je i tato položka:

505	ST-766-3-03	D+M Lavice na chodbách, sklopné	soubor	1,00
-----	-------------	---------------------------------	--------	------

Kolik a které typy lavic mají být do této položky zahrnuty?

Ve výpise zámečnických výrobků jsou položky se značením Z42 – dvojsedadlo sklopné – počet 34 ks a Z43 – sedadlo sklopné se sklopným stolem – počet 14 ks, ale ve výkresech je navíc i UPH_D11_ASŘ_61.7_Interiér_Z42_sklopné sezení – počet 40 ks. V půdorysech interiéru se vyskytují pouze sedadla se značením Z42 a podle zakreslení se zřejmě jedná o sklopné sezení, které není uvedeno ve výpise zámečnických prvků.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace v části UPH D11 ASŘ 61.7 Interiér Z42 sklopné sezení. Správný počet prvků je 40 ks. Položka Z43 je zrušena. Původní část UPH D11 ASŘ 34 Zámečnické prvky s datem vydání 30.5.2016 se ruší a je nahrazena UPH D11 ASŘ 34- Zámečnické prvky – REV1, která je přílohou této DI a stává se nedílnou součástí projektové dokumentace. Do položky 505 ST-766-3-03 D+M Lavice na chodbách sklopné bude zahrnuto množství prvků po revizi tzn. 40 ks prvků Z42. Současně se z projektové dokumentace odstraňuje výkres č. UPH D11 ASŘ 61.8 Interiér Z43 sedadlo se stolem.



Dotaz č. 6:

V půdoryse 1.NP interiéru se objevují i prvky značené N49, N65 – co představují a v které položce VV jsou zahrnuty?

ODPOVĚĎ:

Označení N49 a N65 nemá vztah k žádným samostatně oceňovaným položkám VV, je to pozůstatek původního značení od projektanta. Jednalo se o části řešení prostoru Recepce. Uvedené části jsou zakresleny na výkresech „UPH_D11_ASŘ_61.1_Interiér_T05 recepční pult“ a „UPH_D11_ASŘ_61.2_Interiér_T06 obklad stěny se skříní za recepčním pultem“ jako jejich součástí a nejsou předmětem samostatného ocenění. Ve VV jsou součástí položky „D+M Recepce – soubor 1“ – díl Zařízení interiéru, řádek č. 504.

Dotaz č. 7:

U některých položek ve VV stavební části je uvedeno dle PD 2014 „Rekonstrukce části objektu CMTF ...“

Je možné uvést u jednotlivých položek číslo konkrétního výkresu, na který se odkazuje?

ODPOVĚĎ:

Položky, u kterých je uvedeno dle PD 2014 „Rekonstrukce části objektu CMTF ...“ se vztahují ke staršímu projektu přestavby podkroví, který byl do projektu pro výběr dodavatele zapracován. Uchazeči najdou veškeré informace k těmto položkám na výkresech v části „D.1.2_KONSTRUKČNĚ-STATICKÉ ŘEŠENÍ“ pod složkou „BP projekt“.

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr stavební části SO 01 oddíl 767 konstrukce zámečnické jsou položky:

536	ST-767-26	D+M Osazovací rám pro čisticí zónu 1560x2450 mm L profil 20x30x3 mm, OZN Z/29	kus	1,00
537	ST-767-27	D+M Osazovací rám pro čist. zónu (1180+1025)x805mm L profil 20x30x3 mm, OZN Z/30	kus	1,00
V oddíle 776 podlahy povlakové:				
663	776971318R00	Rohož textilní kobercová tl. 18 mm - čisticí zóna	m2	4,95
		1.07:2,50*1,50		3,75
		P.04:1,20*1,00		1,20
664	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čisticí zónu	m	12,40
		1.07:2*(2,50+1,50)		8,00
		P.04:2*(1,20+1,00)		4,40

Nejedná se o zdvojení položky pro osazovací rámy? Jaký je správný rozměr rohoží?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl kontrolu VV v oddílu 767 konstrukce zámečnické, položky 536 a 537 v oddílu 776 podlahy povlakové, položky číslo 663, 664.

V oddílu 767 konstrukce zámečnické, jsou položky 536 a 537 uvedeny v zadání správně.

V oddílu 776 podlahy povlakové je upraven popis položky č. 663 – 776971318R00 Rohož textilní kobercová tl. 18 mm - čisticí zóna, 4,95 m2 – jsou upraveny rozměry rohoží.



V oddílu 776 podlahy povlakové je odstraněna duplicitní položka č. 664-776976101 R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L pro čistící zónu, 12,4m. Položka je ve VV ponechána s nulovým množstvím (červené podbarvení) uchazeč nebude položku oceňovat. Uchazeč není v případě položky s nulovým množstvím provést její odstranění z VV.
Upravený výkaz výměr je součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 9:

V které položce stavebního výkazu výměr pro objekt SO 01 jsou zahrnuty dřevěné stupně a podstupnice D03 schodiště ze 4. do 5.NP.

V položce ř. č. 535 je skleněné zábradlí tohoto schodiště a v řádku č. 721 ocelová konstrukce uvedená v kg.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl kontrolu VV a doplnil položku 398a ST-765-05 D+M Dřevěný obklad ocelového schodiště ze 4. do 5. NP – dubová spárovka tl. 40 mm včetně povrchové úpravy lakováním-stupnice, podstupnice, podesta., 20 m2

Upravený výkaz výměr je součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 10:

Prosím o vyjasnění orientačního systému:

3D nápisy - dle specifikace má být ke zdi přichycen distancemi s krycí hlavou; chápeme tedy správně, že krycí hlava distance bude z pohledové strany písma? Toto je podle nás nesmysl a prosili bychom o upřesnění

ODPOVĚĎ:

Orientační systém byl součástí odpovědi na dotaz č. 1 dodatečné informace č. 3 ze dne 09.08.2016, přičemž touto dodatečnou informací byla mj. projektová dokumentace pro provádění stavby doplněna o revizi orientačního systému.

Dotaz č. 11:

Součástí mobiliáře mají být i mobilní stohovatelné židle – popisem není jasně dané, o jaké židle má investor zájem. Lze doplnit dokumentaci o obrázek, jak by asi měly vypadat?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace, součástí stavby ani VV nejsou mobilní stohovatelné židle.

Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr VZT je např. u položky č. 113 uvedeno:

113	6.1	tepelné čerpadlo - inverter, typ variable refrigerant flow	kpl	1
		2trubkové provedení, provedení s výfukem do stran viz PD VZT		
		chladicí výkon Qch = 22kW		
		vč.příslušenství-viz nabídka		
		vč.vývod pro ovl.systémem MaR - on/off, porucha, chod		
		vč. zprovoznění servisním technikem firmy výrobce		



vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky
podstavný rám dodá stavba

Žádáme o bližší specifikaci – nabídka v zadávací dokumentaci přiložena není.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel provedl kontrolu VV v části D.1.4.3 Vzduchotechnika. Uvedený text v popisu položky „vč.příslušenství-viz nabídka“ není pro ocenění relevantní a vztahuje se k zpracovávané nabídce uchazeče, nikoliv k podkladům poskytovaným zadavatelem.

Dotaz č. 13:

Dopřesnění provedení orientačního systému:

PHP - bude se jednat o tabulky s "piktogramem" dle zadání v půdoryse nebo půjde o řezanou grafiku lepenou na zeď/krabici, ve které je daný prvek umístěný?

S - bude se jednat o tabulky s "piktogramem" dle zadání v půdoryse nebo půjde o řezanou grafiku lepenou na zeď/krabici, ve které je daný prvek umístěný?

H - bude se jednat o tabulky s "piktogramem" dle zadání v půdoryse nebo půjde o řezanou grafiku lepenou na zeď/krabici, ve které je daný prvek umístěný?

Plastickému 3D nápisu - Pokud budeme vycházet z velikosti dle zadání (753x753mm), je nemožné udělat podsvětlení jinde než na erbu UP. Písmena při udaném rozměru mají šíři necelých 6 mm, takže do nich není možné umístit pásek s led, který má šíři 10 mm. V této velikosti nejde podsvítit i text a "dělicí" linka.

ODPOVĚĎ:

Orientační systém byl součástí odpovědi na dotaz č. 1 dodatečné informace č. 3 ze dne 09.08.2016, přičemž touto dodatečnou informací byla mj. projektová dokumentace pro provádění stavby doplněna o revizi orientačního systému.

V návaznosti na úpravy provedené touto dodatečnou informací, zadavatel předkládá i nové znění přílohy č. 3.4 zadávací dokumentace (soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celková rekapitulace nabídkové ceny díla), která v plném rozsahu nahrazuje původní znění přílohy č. 3.4 zadávací dokumentace.

S ohledem na charakter dodatečných informací, zadavatel touto dodatečnou informací prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v Oznámení o zakázce, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. **630364** a v čl. 11.1. a 11.2 zadávací dokumentace takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. září 2016 v 10 hodin

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika



Univerzita Palackého
v Olomouci

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **16. září 2016**, jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky