



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 170/PJ/OVZ/2016

dne: 05. 09. 2016

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 8

K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **630364**, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Co se týče AP na Juniper, licence již nejsou dostupné, u WiFi zařízení bych potřeboval upřesnit „kompatibilní se stávajícím wifi kontrolerem a sítíovou infrastrukturou UPOL“, Bez této informace není možné nacenit.

Ještě bych potřeboval zjistit, zda je možné mít pouze 4093 vlan místo 4096 u metalických switchů. Není také specifikováno, zda požadujete redundantní zdroje.

Odpověď:

Jedná se o třídu kontrolérů WLC, resp. rozšířené portfolio (extended controller portfolio) zařízení Mobility Controller a kompatibilních. Je nutno mít možnost použít všech 4096 identifikací vlan. Redundantní zdroje nepožadovány.

Dotaz č. 2:

u zabezpečovacího zařízení

Stíněný sdělovací kabel FTP 4x2x0,5 cat 5e, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ?SN 50266, pro sběrníkovou linku	590	m		
Rozšiřující licence do stávající grafické nadstavby pro připojení ústředny EZS - nutno specifikovat grafickou nádstavbu	1	ks		

prověřit zdali je nutné provedení B2ca..., není to obvyklé

Odpověď:

Zadavatel požaduje kabely specifikované v projektové v dokumentaci ocenit dle předložené specifikace v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“).

Stávající grafická nadstavba se předpokládá Honeywell Arena AX.

Dotaz č. 3:

SCHRACK BOX

neceněno - nutno upřesnit rozměr, účel, typ.



Odpověď:

Uchazeč nspecifikoval konkrétní položku. Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace v části D.1 4.7. Dotaz je směřován na položku č. 37. Zadavatel požaduje dodávku a montáž 1ks uzamykatelného boxu v provedení pod omítku s krytím min. IP44, do kterého bude umístěna 1 datová zásuvka č. 1.22, instalovaná ve venkovním prostředí na dvoře objektu (viz. půdorys 1.NP ve výkresové části projektové dokumentace).

Dotaz č. 4:

VAR KABEL ZABEZPEČ. VL 24-2X0,5+4X0,22/100,
není B2caS1D0

VAR VL 06-6X0,22/100 PO 100M/FOLIE
není B2caS1D0

KV H05VV-F 3G X 1,5 BÍLÁ (CYSY)
nutno upřesnit

VAR KABEL ZABEZPEČ. VL 24-2X0,5+4X0,22/100,
není B2caS1D0

VAR VL 06-6X0,22/100 PO 100M/FOLIE
není B2caS1D0

Odpověď:

Uchazeč nspecifikoval konkrétní položky, ke kterým se dotazy vztahují. Zadavatel požaduje kabely specifikované v projektové v dokumentaci ocenit dle předložené specifikace ve VV.

S pozdravem

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
Československého 8, 777 01 Olomouc

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky