

Ing. Ivo Galík
Dobrovského 25
779 00 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
13. 9. 2016

NAŠE ZNAČKA
PM052948/2016-203/Ho

VYŘIZUJE
Ivana Horáková
+420 541 637 412
horakova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
23. 9. 2016

Rozvoj infrastruktury PF UP v Olomouci Přeložka venkovní kanalizace, likvidace dešťových vod

(k. ú. Olomouc-město; obecní úřad obce s rozšířenou působností Olomouc; kraj Olomoucký; ČHP 4-10-03-1130)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 13. 9. 2016 jste nám předložil k vyjádření projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci "Rozvoj infrastruktury PF UP v Olomouci, Přeložka venkovní kanalizace, likvidace dešťových vod", zpracovanou Ing. Ivo Galíkem a Ing. Ivanem Mičkou v červenci 2016. Investorem stavby je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Dokumentace řeší likvidaci dešťových vod z přístavby knihovny Právnické fakulty UP na třídě 17. listopadu v Olomouci. Dešťové vody ze střech a vstupního prostoru budou svedeny do dvou propojených zasakovacích nádrží z betonových rámových prvků, zasakování bude docházet dnem. Bezpečností přepad bude zaveden do stávajícího kanalizačního potrubí DN 300. Návrh byl proveden na základě inženýrsko-geologického posudku zpracovaného RNDr. Pavlem Vavrdou v červnu 2016.

V rámci stavby bude provedena přeložka stávající jednotné kanalizace u řešeného objektu v profilu DN 300 délky 30 m.

Stavba leží v záplavovém území vodního toku Morava, které bylo stanoveno v ř.km 212,850 – 309,147 Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17. 9. 2004 pod č. j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339.

Podle map povodňového nebezpečí a povodňových rizik se stavba nachází v zóně středního ohrožení. Stavbou nedojde k dotčení vodního toku nebo jeho manipulačního pásma.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí a správce vodního toku Morava k předložené dokumentaci toto stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat,

že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Upozorňujeme:

Stavba je umístěna v záplavovém území a investor podstupuje veškerá rizika možných povodňových škod, za které Povodí Moravy, s.p. neponese zodpovědnost.

Majitel stavby v záplavovém území a v blízkosti vodního toku je vázán povinnostmi uvedenými v § 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha:

dokumentace