


PROUDOVÁ SOUSTAVA :

- PŘÍVOD DO DOMU - TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN
- INSTALACE - TN-S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 :

- ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUC, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAŽÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS		ŘEDITEL: RNDr. Luděk Šťastný	ARCHITEKT NÁVRHU: -		
OBJEDNATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: -	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Yvona Hoppová	ČÍSLO SMLOUVY: -	PARÉ:	
MÍSTO STAVBY: Menza ul.Šlechtitelů 11, Olomouc 779 00	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Rozsypal	ZAK.ČÍSLO: 31-054/350		
PARCELA: p.č. 1705/38, k.ú. Holice u Olomouce	ing. Zdeněk Rozsypal	ing. Zdeněk Rozsypal	DATUM: 01/2017		
KRAJ: OLOMOUCKÝ			FORMÁT: 2 A4		
			MĚŘÍTKO: 1 : 50		
ZAKÁZKA: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PŘF, mycí linka menza					
OBJEKT:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			ČÁST:	D.1.4.g
VÝKRES:	PŮDORYS - DEMONTÁŽE ELEKTRO			VÝKRES Č.:	02