



B - B - M1:25



C - C - M1:25



A - A - M1:25



M1:25





LEGENDA VZT

- JEDNOTKA
- REGULAČNÍ PŘÍSTAVEK
- EXCENTRICKÁ
- TLUMIČ HLUKU
- TLUMIČ HLUČKU
- PŘÍRUBOVÁ VÝUSTKA, VÝFUK ANEMOSTAT
- VENKOVNÍ VÝUSTKA
- ANEMOSTAT S FILTREM TŘ. HEPA
- POZICE ELEMENTŮ
- HOŘÍCÍ KLAPKA
- SPĚTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- ZAŘÍZENÍ MĚŘÍCÍ (tlaková ztráta)

LEGENDA IZOLACÍ

Tepelná izolace (tl. s vyšetřováním (tl. 80mm))

POZNÁMKY
ELEMENTY JSOU ZKOUŠENOVÁNY SE STANDARDU – VZLUKAVÉHO POVLOZÍ
– ZMĚNY PROVADĚT POUZE NA ZÁKLADĚ ZMĚNY STAVEBNÍ DISPOZICE
– VŠECH KONZULTACÍ S PROJEKTANTEM VZT
– VEŠKERÉ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNĚ-HLUČNOU IZOLACÍ TL. 80MM S OPLECHOVÁNÍM

NEJMENOVANÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ JE VE STANDARTNÍ DÉLCE 1500MM
A JE VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6MM. POTRUBÍ JE TAKÉ TEPELNĚ IZOLACE POTRUBÍ OZNAČENÉ AŽ K VLASTNÍ KOT. STANOVIŠTĚ VŠECHNY SMĚROVÉ A REDUKČNÍ BLOUDY VYBAVENY REGULAČNÍM A MĚŘÍCÍM PLOCHY
VEŠKERÉ MANIPULACE REDUKČNÍ ELEMENTŮ VČT DVÉŘÍ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽÍ

LEGENDA KÓTOVÁNÍ

WWW – horní hrana 100mm pod stropem
SHSSS – spodní hrana 300mm na podlahu
SHS – spodní hrana 300mm od podlahy
SSS – střední osvětl. 100mm
VSSS – střední osvětl. 300mm
VSS – střední osvětl. 300mm
hr – horní hrana
sh – horní hrana

Č.rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Zdeněk Říha	Ing. Zdeněk Říha	Ing. Zdeněk Říha	Ing. Josef Novák

azklima
člen Clib 2000

Tuřanka 115a, 627 00 Brno, tel. 544 500 811

Investor:

stavba:	OLOMOUC - BIOMEDREG	číslo zakázky	P17P100
		stupeň dokumentace	DSP
objekt:	SO 01B	datum 1.vydání	05/2017
profese:	VZDUCHOTECHNIKA	formát	10xA4
obsah:	Půdorys 4.NP - část B, řez	měřítko 1:50	výtisk číslo:
název dig.souboru:	číslo výkresu: 006	číslo dodatku: 00	datum dodatku: