


Poznámka:

Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy povedou v kabelových elektroinstalačních žlabech kovových, budou odděleny silové a MaR vodiče. Žlab bude uchycen na stropě nebo stěně. Dále bude použito plastových elektroinstalačních trubek a lišt.
Případné kabely na chodbách a ostatních prostorách budou uchyceny na příchýtkách ke stropu.
Prostupy mezi patry zajistí MaR, může využít prostupů profesí UT, VZT, CHL.
Prostup na střechu zajistí stavba.
Obecně se kabelové trasy MaR přizpůsobí ostatním profesím.
Umístění rozvaděče je možné změnit dle aktuální situace.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		 Smržická 13, 796 01 Prostějov Tel.: 582 337 724 – 6 Fax.: 582 333 358 e-mail: info@elmarpv.cz
Ing. Petr Volný		Ing. Petr LYSICKÝ				
KRAJ : OL	STAV.ÚŘ.: Olomouc		OBEC.ÚŘ.: Olomouc			
INVESTOR	...					
AKCE: ÚPRAVY VZT LABORATOŘE M.Č. 3,01 ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ A TRANSLAČNÍ MEDICÍNY LF UP						
OBSAH: ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MaR						
STUPEŇ :		DPS				
DATUM :		5/2017				
FORMÁT :		1x A3				
ZAK. ČÍSLO		...				
MĚŘÍTKO 1:100		ČÍSLO VÝKR. D.1.4.d.04				