



POPIS ÚPRAV ELEKTROINSTALACE:

PRO NÁPOJENÍ ROZVADĚČE PR11 SE DOPLNÍ STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RM1 O JISTIČ 20B/3
NÁPOJENÍ SE PROVEDE KABELM CYKY 5–Jx6. KABEL BUDE VEDENÝ V PODHLED, UZEMNĚNÍ VODIČEM CY 16 Z/Z
PRO NÁPOJENÍ ROZVADĚČE PR12 SE DOPLNÍ STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RM1 O JISTIČ 20B/3
NÁPOJENÍ SE PROVEDE KABELM CYKY 5–Jx6. KABEL BUDE VEDENÝ V PODHLED, UZEMNĚNÍ VODIČEM CY 16 Z/Z
NOVÉ ROZVADY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH, PVC LIŠTÁCH, PVC TRUBKÁCH A NA KABELOVÝCH PŘÍCHÝTKÁCH V PODHLEDU A POD OMÍTKOU

LEGENDA:

VIZ VÝKRES Č. 02


–PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3x400/230V, 50Hz, TN–C–S
STÁVAJÍCÍ INSTALACE V OBJEKTU – TN–C–S; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN
NOVÉ INSTALACE V OBJEKTU – TN–S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE
MÍSTEM ZMĚNY SOUSTAVY TN–C NA TN–S JE STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OBJEKTU RM1


–OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ – IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA–PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DOPLNJUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM


SCHEMA OBJEKTU

řešený výsek v 1PP

ulice, tř. Míru



název stavby: Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, Třída Míru 117	
místo stavby: třída Míru 671/117, Neředín, 77900 Olomouc	
stupeň dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	číslo zakázky: 31–159/341
stavebníci / objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc IČO: 61989592	číslo smlouvy: –
generální projektant / zhotovitel:  STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s. Holická 31, 772 00 Olomouc IČ: 45192031	
ředitel: RNDr. Luděk Štátný	manažer projektu: PaedDr. Zoja Štátná

zpracovatel platměrné části projektové dokumentace: Ing. Pavel Malina Uničovská 87, PSČ 785 01 Šternberk IČO: 7496697		RAZÍTKO:  STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ŘEDITEL: RNDr. Luděk Štátný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štátná	
OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří Vojan	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vojan	ZAK.ČÍSLO: 31-159/341
MÍSTO STAVBY: obec Olomouc, k.ú.: Neředín (710687) třída Míru 671/117, Neředín, 77900 Olomouc	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Malina	VYPRACOVAL: Ing. Pavel Malina	DATUM: 06/2017
PARCELA: st. 764	ING. PAVEL MALINA	FORMÁT: 10xA4	PARE: 10xA4
KRAJ: OLOMOUCKÝ		MĚŘÍTKO: 1:50	
ZAKÁZKA: Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117			
OBJEKT: Silnoproudá elektrotechnika	ČÁST: D.1.4.f		
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP - ELEKTROINSTALACE	ČÁST: 04		