

ROZVADĚČ Rp-4PN-A1

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OCEP ZAPUŠTĚNÝ
ROZMĚRY ŠÍŘKA 700 mm, VÝŠKA 1.250 mm
VELIKOST DO 192 MODULŮ

PROUDOVÁ SOUSTAVA :
TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN – PŘÍVOD DO ROZVADĚČE
TN-S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE – INSTALACE V SEKCI


OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 :
ZÁKLADNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A POSPOJOVÁNÍM

Poznámky :
Rozvaděč Rp-4PN-A1 je stávající zapuštěný rozvaděč OCEP o rozměrech 750 x 1.250 x 300 mm
Skříň rozvaděče, nosné konstrukce a dveře zůstanou původní, náplň a zapojení rozvaděče budou
upraveny dle tohoto výkresu.
Ze stávající náplně bude použit jistič 80B/3 a svodiče přepětí, další přístroje dle zhotovitele.

ROZVADĚČ BUDE VYROBEN Z PŘÍSTROJŮ S ODOLNOSTÍ 10 kA

NÁPLŇ ROZVADĚČE :

- 1 x VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ 80/3
- 2 x JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 2C/1
- 15x JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 10B/1
- 77x JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 16B/1
- 1 x JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ 25B/3
- 1 x JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ 80B/3 – STÁVAJÍCÍ
- 1 x CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ 10B/1N/0,03
- 8 x CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ 25B/4/0,03
- 1 x INSTALAČNÍ STYKAČ 230V/20A
- 1 x SPÍNACÍ HODINY 1 KONTAKT 230V/10A
- DENNÍ PROGRAM
- 1 x NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230V
- 1 x IMPULZNÍ RELÉ 16A/230V
- 1 x SÍŤOVÝ NAPAJEČ – POUZE MÍSTO 4 MODULY
- NAPAJEČ DODÁ SLP
- 1 x ELEKTROMĚR PŘÍMÝ 3FÁZOVÝ DO 80A
- 3 x SVODIČ PŘEPĚTÍ "B" – STÁVAJÍCÍ



Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy 4 sekci	
Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc	
stupeň dokumentace:	číslo zakázky:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	31-136/343
stavební / objednatel:	číslo smlouvy:
Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc IČO: 61989592	-
generální projektant / zhotovitel:	
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Helická 31, 772 00 Olomouc IČ: 45192031	
ředitel:	manažer projektu:
RNDr. Luděk Štátný	PoedDr. Zoja Štátná

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace:		razítka / podpis:		firma:	
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Helická 568/31, 77200 Olomouc, IČO: 61989592				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
vedoucí projektant:	zodpovědný projektant:			formát:	7 A4
Ing. Jiří Vician	Ing. Zdeněk Rozsypal			mřítko:	-
vypísal:	kontroloval:			datum:	06/2016
Ing. Zdeněk Rozsypal	-			část:	D.1.4.f
objekt / soubor:		Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy sekci A1-4NP a A1-5NP (IMUNOLOGIE)		číslo:	(b)
		Technika prostředí staveb		par:	06
		Silnoproudá elektrotechnika			
zpráva / výkres:		ROZVADĚČ Rp-4NP-A1			