

ROZVADĚČ Rp-5PN-A1

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OCEP ZAPUŠTĚNÝ
ROZMĚRY ŠÍŘKA 700 mm, VÝŠKA 1.250 mm
VELIKOST DO 192 MODULŮ

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN – PŘÍVOD DO ROZVADĚČE
TN-S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE – INSTALACE V SEKCI

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 :

ZÁKLADNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A POSPOJOVÁNÍM


Poznámky :


Rozvaděč Rp-5PN-A1 je stávající zapuštěný rozvaděč OCEP o rozměrech 750 x 1.250 x 300 mm
Skříň rozvaděče, nosné konstrukce a dveře zůstanou původní, náplň a zapojení rozvaděče budou
upraveny dle tohoto výkresu.
Ze stávající náplně bude použit jistič 80B/3 a svodiče přepětí, další přístroje dle zhotovitele.


ROZVADĚČ BUDE VYROBEN Z PŘÍSTROJŮ S ODOLNOSTÍ 10 kA

NÁPLŇ ROZVADĚČE :

- 1 x VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ 63/3
- 2 x JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 2C/1
- 12x JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 10B/1
- 23x JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 16B/1
- 1 x JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ 32B/3
- 1 x JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ 80B/3 – STÁVAJÍCÍ
- 1 x CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ 10B/1N/0,03
- 5 x CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ 25B/4/0,03
- 1 x NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230V
- 9 x IMPULZNÍ RELÉ 16A/230V
- 1 x SÍŤOVÝ NAPAJEČ – POUZE MÍSTO 4 MODULY
NAPAJEČ DODÁ SLP
- 1 x ELEKTROMĚR PŘÍMÝ 3FÁZOVÝ DO 80A
- 3 x SVODIČ PŘEPĚTÍ "B" – STÁVAJÍCÍ



název stavby:		Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy 4 sekcí	
místo stavby:		Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc	
stupeň dokumentace:		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
stavby / objednatel:		Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc IČO: 61989592	
generální projektant / zhotovitel:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 31, 772 00 Olomouc IČ: 45192031	
ředitel:		RNDr. Luděk Štátný	manažer projektu: PaedDr. Zoja Štátná

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace:		razítko / podpis:		firma:	
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 77200 Olomouc, IČO: 61989592				 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
vedoucí projektant:		zodpovědný projektant:		formát:	
Ing. Jiří Vician		Ing. Zdeněk Rozsypal		měřítko:	
vypracoval:		kontroloval:		datum:	
Ing. Zdeněk Rozsypal		-		06/2016	
objekt / soubor:		Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy sekcí A1-4NP a A1-5NP (IMUNOLOGIE)		kód:	
				D.1.4 D.1.4.f	
část:		Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika		paré:	
zpráva / výkres:		ROZVADĚČ Rp-5NP-A1		číslo:	
				(b) 07	