

SEKCE A1-5NP Ústav imunologie  
PŮDORYS 5.NP - OSVĚTLENÍ



LEGENDA VEDENÍ:

- VEDENÍ OSVĚTLENÍ – CYKY 2-5x1,5
- VEDENÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ – CYKY 2x1,5
- VEDENÍ ZÁSUVKOVÉ – CYKY 3x2,5
- PŘÍVOD PRO SERVER – CYKY 5x4 + CY16
- SDRUŽENÉ TRASA VÍCE VEDENÍ
- ŽLAB DRÁTOVÝ, 100/50 mm
- ŽLAB DRÁTOVÝ, 100/50 mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE, 50Hz, 3x230/400V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000-4-41, ed.2:  
- OCHRANA ZÁKLADNÍ – IZOLACÍ A KRYTÍM  
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM  
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝM CHRÁNICEM

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 4 sekcí - DPS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP – sekce A1-5  
NAVRHOVANÉ ÚPRAVY

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha [m2]	Podlaha	Strop	Stěny	Poznámka
5.001	PRACOVNA VEDOUCÍ LABORANTKY	21,33	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.002	PRACOVNA LÉKAŘE (MANAŽERKA KVALITY)	20,04	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.003	PRACOVNA VŠ	19,78	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.004	ŠATNA	19,56	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.005	ŠATNA	17,67	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.005a	SPRCHA	1,59	Keram. dlažba	SDK podhled	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad v=200	
5.006	Neobsazeno	-	-	-	-	
5.007	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	45,51	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.021	CHODBA	9,69	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba	
5.021a	CHODBA	40,21	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba	
5.021b	SEKRETARIÁT	20,62	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba	
5.022	PRACOVNA PRIMAŘE	21,33	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.023	PRACOVNA LÉKAŘE	20,04	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.024	PRACOVNA VŠ	20,04	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.025	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ + SLUŽEBNÍ	19,82	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za umyvadlo v=1800	
5.025a	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ + SLUŽEBNÍ	19,78	Linoleum	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, ker. obklad za kuch. linky a umyvadlo v=1800	
5.026	Neobsazeno	-	-	-	-	
5.027	VÝUKOVÁ MÍSTNOST (LABORATOR)	40,49	Linol. s fabionem antistatické	Oprava omítek, výmalba	Oprava omítek, výmalba, keramický obklad v=1800	
5.028	Neobsazeno	-	-	-	-	
5.029	WC	1,57	Keramická dlažba	Kazetový RMP	Omítky, keramický obklad	Beze změny
5.029a	Společn.	1,35	Keramická dlažba	Kazetový RMP	Omítky, keramický obklad	Beze změny
5.031	Učebná kmenova	-	-	-	-	Beze změny
5.032	Výstřední kuchyně	-	-	-	-	Beze změny
5.033a	WC	-	-	-	-	Beze změny

LEGENDA SVÍTIDEL :

- A SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 2x49W, IP20 SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, ELARA B 249
- AN SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 2x49W, IP20 SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, ELARA B 249
- B SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 2x35W, IP20 SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, ELARA B 235
- C SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 1x35W, IP20 SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, ELARA 135
- CN SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 1x35W, IP20, NOUZOVÝ MODUL 1 hodina SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, ELARA 135 M1
- D SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ, LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 4x14W, IP20 SROVNATELNÝ TYP : Elektro Lumen ELARA 414
- E SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ, OPÁLOVÝ DIFFUSOR, 4x24W, IP20 SROVNATELNÝ TYP : Modus EXAD 424KO
- H SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ, OPÁLOVÉ SKLO, 1x18W, IP43 SROVNATELNÝ TYP : OSMONT, AURA2 E-15K52/042
- J SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, POLYKARBONÁTOVÝ DIFFUSOR, 2x54W, IP66 SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, OBERON 254 PC
- S SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, ASYMETRICKÉ, 1x54W, IP20 SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, EPY 154 AS
- N SVÍTIDLO LED 1,2W, NOUZOVÁ BATERIE 1 hod., MONTÁŽ NA STROP/NA ZEĎ, PIKTOGRAM SROVNATELNÝ TYP : ELEKTRO LUMEN, DIONE TW LED 1,2, 1hodina

název stavby:		<b>Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy 4 sekcí</b>	
místo stavby:		Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc	
stupeň dokumentace:		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
stavění / objednatel:		Univerzita Palackého v Olomouci Křtinského 511/8, 77900 Olomouc IČ: 61989592	
generální projektant / zhotovitel:		STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 31, 772 00 Olomouc IČ: 45192031	
podílet:		RNDr. Luděk Štaňný	
manáger projektu:		PaedDr. Zojka Štátná	
zpracovatel předání části projektové dokumentace:		STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 77200 Olomouc, IČO: 61989592	
vedoucí projektant:		Ing. Zdeněk Rozypal	
zodpovědný projektant:		Ing. Zdeněk Rozypal	
vypracoval:		Ing. Zdeněk Rozypal	
kontroloval:		-	
objekt / soubor:		Teoretické ústavy LF UP v Olomouci stavební úpravy sekcí A1-4NP a A1-5NP (IMUNOLOGIE)	
část:		Technika prostředí staveb	
zpráva / výkres:		Sítinoproudá elektrotechnika	
PŮDORYS 5.NP - OSVĚTLENÍ		formát: 10 A4 měřítko: 1 : 50 datum: 06/2016 kód: D.1.4 paré: D.1.4.f číslo: (b) 04	