



ROZVADĚČ RMO1
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OCEP
DOPLNIT 1ks JISTIČ LPN-6B/1
PRO NÁPOJENÍ STŘEŠNÍCH VPUSŤÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP:

Ozn.	Místnost	Plocha (m2)
2.001	Schodiště	10,22
2.002	Chodba	119,2
2.002a	Chodba sekretariát	19,04
2.003	WC ženy	4,82
2.004	Umyvárna WC ženy	5,5
2.005	WC muži	5,1
2.006	Umyvárna WC muži	4,95
2.007	Kancelář	11,54
2.008	Kancelář	11,89
2.009	Kancelář	10,24
2.010	Kancelář	24,12
2.011	Kuchyňka	8,59
2.012	Klubovna	77,56
2.013	Audiovizuální učebna	92,8
2.014	Kabinet	9,4
2.015	Učebna	56,76
2.016	Učebna	75,32

Ozn.	Místnost	Plocha (m2)
2.017	Technické zázemí haly – zvukůň	10,75
2.018	Klubovna	20,72
2.019	Klubovna	21,97
2.020	Klubovna	21,35
2.021	-	
2.022	-	
2.023	-	
2.024	Schodiště	9,32
2.025	Vnitřní zádveží restaurace	15,82
2.026	Restaurace – salonek	191,95
2.027	Chodba	37,17
2.028	Zádveží vstupu 2 NP	12,33
2.029	Venkovní výtah – bezbariér. přístup	2,34
2.030	Úklidová komora	2,09
2.031	WC imobilní	2,08
2.032	WC ženy	6,34
2.033	WC muži	6,09

Ozn.	Místnost	Plocha (m2)
2.034	Sklad inventáře	19,71
2.035	Restaurace	84,86
2.036	Příprava + výdejna jídel	26,99
2.037	Umyvárna nádobí	8,95
2.038	Chladicí box	3,65
2.039	Chodba	12,17
2.040	Studená kuchyně	14,73
2.041	Sklad	3,7
2.042	Kancelář	7,68
2.043	Salna se sprchou	5,25
2.044	WC	1,28
2.045	Komora	1,52
2.046	Schodiště	3,22
2.047	Nákladní výtah	2,16
2.048	Kotelna	4,92

LEGENDA ELEKTRO :

PROUDOVÁ SOUSTAVA :
– INSTALACE STÁVAJÍCÍ – TN–C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN
– INSTALACE NOVÉ – TN–S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 :
–PŘI PROVOZU – IZOLACI, KRYTÍ
–PŘI PORUŠE – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

EV ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÁ DEŠŤOVÁ VPUSŤ, 230V/15W

———— KABEL CYKY–J 3x1,5

ZHOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUČ, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZITKO: 	
STUPEN DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	REDITEL: RNDr. Luděk Štráníč	MANAŽER PROJEKTU: PaolDr. Zdeňk Štráníč	
OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří Václav	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Rozsypal	ZAK.ČÍSLO: 31-138/340 PÁŘE: 0517
MÍSTO STAVBY: obec Olomouc, k.ú.: Lazce 710598 U sportovní haly 38/2, Lazce, 77900 Olomouc	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Rozsypal	VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Rozsypal	DATUM: 12/2014 FORMAT: 10 A4 MĚŘITKO: 1:100
PARCELA: 301/0, st.482/1 KRAJ: OLOMOUCKÝ	Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci		
OBJEKT: Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody		ČÁST: D.1.4.d	
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP - ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO: 03	