



LEGENDA EPS

- ústředna EPS ve vřátnici koleji Šmeralova (nezakresleno)
- optickokouřový hlásič na stropě / nad podhledem platí pro 1.PP a 1.NP
- optickokouřový hlásič na stropě / na podhledu platí pro 2.NP
- hlásiče jsou umístěny pokud možno nad sebou (ve stejných vzdálenostech ode zdí), správnou polohu hlásiče určuje zákres optickokouř. hlásiče na stropě
- multisenzorový detektor na stropě
- tlačítkový hlásič vnitřní
- sířena EPS vnitřní / sířena venkovní s majákem
- linka 1,2 PFC kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) na stropě / nad podhledem
- linka 3 PFC kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) na stropě / na podhledu
- linka 4 PFC kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) P15-R
- kabely jsou vedeny v trubkách Ø25mm pod omítkou/na přichytkách (s předepsanou integritou kabelové trasy)
- pokud není uvedeno jinak
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE

název stavby		OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY	
místo stavby		Olomouc, k.ú.Olomouc—město, Tř.17.listopadu 54	
stupeň dokumentace		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
stavebník / objednatel		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592	
projektant / zhotovitel		ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Týlova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280	
číslo zakázky: 8-025/116-00			

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	 Týlova 4, 772 00 Olomouc IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 tel: 585206060 fax: 585227166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
zodpovědný projektant	arch.návrh		
ING. Helena HAVLENOVÁ			
vypracoval	vedoucí projektu		
ING. Helena HAVLENOVÁ	ING. František BABICA		
objekt / soubor		firma	
OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY		FORMÁT	4xA4
		MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	11/2016
část	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	kód	paré
		D1.4.6	
zpráva / výkres	PŮDORYS 2.NP - EPS	číslo	
		7	