


patice multisenzorových hládičů č. 1.23 a 1.24 bude mít
vyhřívání – samostatné napájení


LEGENDA



ústředna EPS

- KABEL např. PRAFlaCom 1x2x0,8 (B2ca,s1,d0)
- KABEL např. PRAFlaGuard 1x2x0,8 (B2ca,s1,d0, P15–R)
- ... — KABEL např. PRAFlaDur 3x2,5 (B2ca,s1,d0, P15–R) – dodávka silnoprůdu

název stavby	
OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY	
místo stavby	Olomouc, k.ú.Olomouc–město, Tř.17.listopadu 54
stupeň dokumentace	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
stavebník / objednatel	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592
projektant / zhotovitel	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280
číslo zakázky: 8–025/116–00	

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	firma	
zodpovědný projektant	arch.návrh		 Tylova 4, 772 00 Olomouc IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 tel: 585206060 fax: 585227166 e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com	
ING. Helena HAVLENOVÁ				
vypracoval	vedoucí projektu			
ING. Helena HAVLENOVÁ	ING. František BABICA			
objekt / soubor				
OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY		FORMÁT		
		MĚŘÍTKO	-	
		DATUM	11/2016	
		část		
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		kód	paré	
		D1.4.6		
zpráva / výkres		číslo		
BLOKOVÉ SCHÉMA EPS		10		