



- LEGENDA :
- zřsuvka do vlhka
 - 3f vypínač
 - zřsuvka do vlhka
 - zřs.3f
 - dvojtláč.se signálkou
 - žlab
 - v podlaží
 - STOP tlač.
 - regulátor

PŮDORYS 1.NP






PŮDORYS 3.NP



SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU ISOLACÍ;
DOPLŇENÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODOVÝM CHRÁNICEM 30mA

název stavby			
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL			
místo stavby			
Olomouc, k.ú.Nová Ulice – Olomouc, č.p.976			
stupeň dokumentace			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
stavebník / objednatel		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592	
projektant / zhotovitel		ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280	
číslo zakázky: 8-022/117-00			
pracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítka / podpis	
zodpovědný projektant ing. arch. Jaroslav Břicháček vypracoval Vladimír Polomský objekt / soubor		 arch.návrh ing. arch. Jaroslav Břicháček vedoucí projektu ing. František Bábek	
SO 01 VÝDEJNA JÍDEL		firma  Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280 IČ: 379 -25849280 tel: 58530780 fax: 58522166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com	
část		FORMÁT BxA4 MĚŘITKO 1:50 DATUM 11/2017	
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		kód D.1.4.3	
PŮDORYSY V BUDOVĚ		část 04	
průběh / výkres			