


LEGENDA

- stoupací vedení
- ústředna EPS (přemístěná)
- optickokouřový hlásič na stropě stávající / nový
- optickokouřový hlásič ve zdvojené podlaže nový
- tlačítkový hlásič nový
- PK1 připojení požární klapky – uzavření při poplachu
- trasa EPS stávající
- PFC kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) ve vlastní trubce Ø25mm pod omítkou
- PFC kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) ve vlastní trubce Ø25mm ve zdvoj. podl.
- PFG kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) P15–R ve vlastní trubce Ø25mm
- rozhlasová ústředna (přemístěná)
- reproduktor skříňový stávající / nový
- reproduktor stropní stávající / nový
- trasa rozhlasu stávající
- PFD kabel PRAFlaDur 2x1,5 (B2ca s1,d0) P30–R ve vlastní trubce Ø25mm pod omítkou
- stávající zařízení a trasy – ponechat
- datová zásuvka 1xRJ45/2xRJ45 cat.6 v trubce Ø32mm pod omítkou
- kabel UTP cat.6 v trubce Ø25mm ve zdvojené podlaže

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ JE VE STAVEBNÍ ČÁSTI

název stavby		
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL		
místo stavby		
Olomouc, k.ú.Nová Ulice – Olomouc, č.p.976		
stupeň dokumentace		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
stavebník / objednatel		
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc IČ: 61989592		
projektant / zhotovitel		
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280		
číslo zakázky: 8-022/117-00		
		

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	firma
zodpovědný projektant	arch.návrh		
Ing. Helena Havlenová	Ing. arch. Jaroslav BABIČKA		
vypracoval	vedoucí projektu		
Ing. Helena Havlenová	Ing. František BABIČKA		
objekt / soubor		firma	
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UP		FORMÁT	
část		3 x A4	
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		MĚŘÍTKO	
zpráva / výkres		1:100	
PŮDORYS 2.NP - EPS, NZS		DATUM	
		11/2017	
		kód	
		paré	
		D.1.4.5	
		číslo	
		03	