


LEGENDA

- stoupací vedení
 - ústředna EPS (přemístěná)
 - optickokouřový hlásič na stropě stávající / nový
 - optickokouřový hlásič ve zdvojené podlaze nový
 - tlačítkový hlásič nový
 - PK1 připojení požární klapky - uzavření při poplachu
 - trasa EPS stávající
 - PFC kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) ve vlastní trubce Ø25mm pod omítkou
 - PFC kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) ve vlastní trubce Ø25mm ve zdvoj. podl.
 - PFG kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8 (B2ca s1,d0) P15-R ve vlastní trubce Ø25mm
 - R0 rozhlasová ústředna (přemístěná)
 - reproduktor skříňový stávající / nový
 - reproduktor stropní stávající / nový
 - trasa rozhlasu stávající
 - PFD kabel PRAFlaDur 2x1,5 (B2ca s1,d0) P30-R ve vlastní trubce Ø25mm pod omítkou
 - stávající zařízení a trasy - ponechat
 - datová zásuvka 1xRJ45/2xRJ45 cat.6 v trubce Ø32mm pod omítkou
 - kabel UTP cat.6 v trubce Ø25mm ve zdvojené podlaze
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
- LEGENDA MÍSTNOSTÍ JE VE STAVEBNÍ ČÁSTI

název stavby			
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL			
místo stavby		Olomouc, k.ú.Nová Ulice – Olomouc, č.p.976	
stupeň dokumentace		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
stavebník / objednatel		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc IČ: 61989592	
projektant / zhotovitel		ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Týlova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25649280	
číslo zakázky: 8-022/117-00			
zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítka / podpis	firma  Týlova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25649280 DIČ: 379 -25649280 tel: 585230780 fax: 585227166 e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com
zodpovědný projektant	arch.návrh		
Ing. Helena Havlenová	Ing. arch. Jaroslav Babiš		
vyraboval	vedoucí projektu		
Ing. Helena Havlenová	Ing. František Babiš		
objekt / soubor		FORMÁT	8 x A4
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UP		MĚRÍTKO	1:100
		DATUM	11/2017
část	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	kód	paré
		D.1.4.5	
výprava / výkres	PŮDORYS 1.NP	číslo	02