




[illegible]

A – ZÁRKA PRŮM.PŘÍZ. 2x36 AC E, IP66
 A1 – ZÁRKA PRŮM.PŘÍZ. 1x36 AC E, IP66
 B – ZÁRKA PRŮM.PŘÍZ. 2x58 AC E, IP66
 C – ZÁRKA KANC.PŘÍZ. 2x36 AL EP, IP20
 C1 – ZÁRKA KANC.PŘÍZ. 2x58 AL EP, IP20
 D – ZÁRKA KANC.PŘÍZ. 1x36 AL EP, IP20
 E – ZÁRKA KANC.PŘÍZ. 2x18 AL EP, IP20
 E1 – ZÁRKA KANC.VEST. 4x18 AL EP, IP20
 F – SVIT.PRŮMYSLOVÉ, 1x60W, IP65
 F1 – SVIT.PRŮMYSLOVÉ S ČIDLEM, 1x60W, IP65
 G – SVIT.PŘÍZ.BYTŮVÉ, 1x22W, 4000K, IP44
 G1 – SVIT.PŘÍZ.BYTŮVÉ, 1x16W, 4000K, IP20
 L – LED SVITLIDLO ZÁVĚSNÉ 1,5m 2500lm,4000K IP20
 LN – LED SVITLIDLO ZÁVĚSNÉ S NZ 1,5m 2500lm,4000K IP20
 N – NÁVŮZOVÉ SVITLIDLO 11W, SE, 1hod

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
 DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 PRODVOÝM CHRÁNICÍM 30mA

<p>nové stavy</p> <p style="text-align: center;">OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MZNY</p>		
<p>místo stavby</p> <p>úlopek dokumentace</p> <p>záměrná / objemová</p> <p>projekt / stavební</p> <p>číslo zakázky 8-025/18-00</p>	<p>Olomouc, k.o.Olomouc-město, Tř.17.Listopadu 54</p> <p style="text-align: center;">PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</p> <p>UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IC: 61895992</p> <p>ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IC: 258449280</p>	<p> ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.</p>
<p>pracovně předložit řídící projektové dokumentace</p> <p>základní projekt</p> <p>úvodní část</p> <p>rozsah / obsah</p> <p>část</p> <p>opis / výkres</p>	<p>návrh / popis</p> <p></p>	<p>firma</p> <p> ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.</p> <p>Trnava 17. 02. 2018 tel: 05840400; fax: 05 25840300 e-mail: info@alfaprojekt.cz www.alfaprojekt.cz</p> <p>rozměr</p> <p>1:50</p> <p>datum</p> <p>12.02.2018</p> <p>list</p> <p>20/6</p> <p>1:4.4</p> <p>číslo</p> <p>04</p>
<p style="text-align: center;">SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</p> <p style="text-align: center;">PŮDORYS 2.NP</p>		