

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR A OBJEDNATEL:	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 5118, 771 47 Olomouc	ZAKAZKOVÉ ČÍSLO:	20420711-4	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:	areál PFF UP v Olomouci pozemky parc. č. 1705/1, 1705/42, k.ú. 64122/2 Holiče v Olomouci	DATUM:	12/2017		
		FORMÁT:	8 x A4		

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	1:100	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	Zeměpisná soustava

INŤAR a.s. Bezručova 811/6, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.infar.cz, info@infar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2042701-14/SO 01.D.1.4.G.13		ČÍSLO VÝKRESU: 13	REVIZE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@infar.cz		VYPRACOVAL: MAREK PUNČOCHÁŘ mpuncochar@infar.cz			

DÉLKY PROVEDENÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY ZEMNÍČŮ  
PŘI PŘECHODU ZEMNÍČHO VODIČE ZE ZEMNÉ NA POVRCH  
30cm V ZEMI / 20cm NA POVRCHU

všechny vodiče v zemi a v betonu provedeny FeZn  
vedené na povrchu z materiálu AlMgSi

A ČSN 33 2000-5-54,ed.3.