

LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY :

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N1.01–III	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
⊗	POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
EI xx	POŽÁRNÍ KLAPKA VZT, KDE xx JE POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
△ xx	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ, KDE xx JE MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HASICÍ SCHOPNOST
XX	SMĚR ÚNIKU V OBJEKTU, KDE xx JE POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
xx	ÚNIKOVÝ VÝCHOD Z OBJEKTU, KDE xx JE POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
	DVEŘE VYBAVENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM (PANIKOVÁ KLIKA)
Js xx–yy	VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT, KDE xx JE SVĚTLOST HADICE V mm A yy DÉLKA HADICE V m
REI t DPy	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE
△ REI t DPy	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE
EW t DPy C	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE, C SAMOZAVÍRAČ
EI t DPy C	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI, KDE t JE ODOLNOST V MINUTÁCH, y JE DRUH KONSTRUKCE, C SAMOZAVÍRAČ
	POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR VYMEZENÝ ODSTUPOVOU VZDÁLENOSTÍ



Stavební úpravy části 1.NP budovy č. 47 PřF UP
pro dětskou skupinu

PŮDORYS PBŘ - 1:100