


Rvj



POZNÁMKA :  
SPECIFIKACE ROZVADĚČE JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C  
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.2:  
ZÁKLADNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;  
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;  
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
PRODOVÝM CHRÁNIČEM 30mA

název stavby		
VÝDEJNA JÍDEL V BUDOVĚ TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UPOL		
místo stavby		
Olomouc, k.ú.Nová Ulice – Olomouc, č.p.976		
stupeň dokumentace		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
stavebník / objednatel		
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592		
projektant / zhotovitel		
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280		
číslo zakázky: 8-022/117-00		
zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis
zodpovědný projektant		arch.návrh
Ing. arch. Jaroslav BABIČKA		Ing. arch. Jaroslav BABIČKA
vypracoval		vedoucí projektu
Vladimír Pokorný		Ing. František BABIČKA
objekt / soubor		
SO 01 VÝDEJNA JÍDEL		
část		
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		
zpráva / výkres		
ROZVADĚČ Rvj		
firma		
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.		
Tylova 4, 772 00 Olomouc IČO: 25849280 DIČ: 379 –25849280 tel: 585230780 fax: 585227166 e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com		
FORMÁT		
MĚŘÍTKO		
DATUM		11/2017
kód		paré
D.1.4.3		
číslo		
05		