

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č.j.: HSOL-4701-2/2016

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 8.8.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Tylova 1136/4

779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání
stavebního povolení**

Č. j. doručeného spisu: ---

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Jiří Velech, tel.: 950770242, e-mail: jiri.velech@hcsol.cz

Název stavby: Modernizace laboratoří fyziky ve 4. NP PřF UP v Olomouci - Envelopě

Místo stavby: Olomouc, tř. 17. listopadu 1192/12

Stavebník - investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Předložená dokumentace, popis stavby: Projektová dokumentace pro stavební povolení z 02-06/2016 autorizoval Ing. Jan Siuda, včetně požárně bezpečnostního řešení z 07/2016 vypracovala Ing. Lenka Babicová. Předložená dokumentace řeší modernizaci skupiny laboratoří v části 4. NP objektu, která zahrnuje 4 laboratoře, technickou místnost s technickými plyny (s detekcí úniku plynů), strojovnu VZT a personální propusti. Stávající systém elektrické požární signalizace (dále "EPS") bude doplněn o nasávací hlásiče požáru ve vzduchotechnických jednotkách.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15.7.2016 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,

si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním **budou předloženy** příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. **prohlášení shodě nebo o vlastnostech výrobku vč. certifikátů**, revizní zprávy, **doklady o provozuschopnosti** apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně **dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži**, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

Jedná se zejména o:

1. stávající požární uzávěry,
2. stávající vnitřní odběrná místa požární vody,
3. stávající systém EPS doplněný o nasávací hlásiče,
4. požární klapky,
5. chráněné vzduchotechnické potrubí,
6. konstrukce požárně ohraničující vzduchotechnické šachty,
7. protipožární zatěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi,
8. přenosné hasicí přístroje.

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweltzerova 91
779 00 Olomouc
2



plk. Ing. Václav Hrubý
náměstek ředitele pro prevenci a CNP