CHLADICÍ JEDNOTKA
ROZMĚRY DxŠxV=2327x2250x1747
HMOTNOST 1000kg
AK.VÝKON 86dB(A)–STANDARD
AK.VÝKON 81dB(A)–NÍZKOHLUK
OCELOVÁ KONSTRUKCE ZÁKLADU Z VALCOVANÉHO I PROFILU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK
+ METALICKÝ NÁTĚR RAL 9006

ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
HMOTNOST 50kg
KOTVENO NA ŽB ZÁKLADEK

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
ROZMĚRY DxŠ=1000x800
HMOTNOST 150kg
OCELOVÁ KONSTRUKCE ZÁKLADU Z UZAVŘENÉHO PROFILU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA VZT100
ROZMĚRY DxŠxV=6800x760x1600 + RÁM 400
HMOTNOST 1450kg
OCELOVÁ KONSTRUKCE ZÁKLADU Z VALCOVANÉHO I PROFILU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK
+ METALICKÝ NÁTĚR RAL 9006

Rozváděč MaR R.MAR7.4
ROZMĚRY DxŠxV=800x400x2000
KRYTÍ IP64

KABELOVÁ TRASA MAR 62/50, UZAVŘENÁ, POZINK

LATACE

HIP: Ing. Miloš Polišenský, ČKA	Zodpověd.projektant: ČKA	Vypracoval: Ing.Jaroslav Kuběna	PROMOS s.r.o. Nerudova 32, 787 01 Šumperk, tel.fax 583 216777, 583 216124, e-mail:promos@promos-su.cz
Kraj: OLOMOUCKÝ	Obec: OLOMOUC	Místo, p.č.: 17. listopadu 1192/12	
Objednal: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci			č. zakázky: 2016006
Akce: **Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP PřF UP v Olomouci - Envelopě**			účel: DPSP
Objekt			Dig. soubor
Část: **D.2.2.6 MaR pro technologii**			formát: 4A4; datum: 08/ 2016; měř.; č.rev.: 0
Obsah: **Půdorys střechy MaR**			č.objektu; složka: D; č.výkresu: 05