Z1 Jednotka v hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem s dvojitou filtrací EU5 a EU9, přímým výparníkem a vodním ohřívačem pext=800 Pa (přívod i odvod)

Z2 Jednotka v hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem s dvojitou filtrací EU5 a EU9, přímým výparníkem a vodním ohřívačem pext=1000 Pa (přívod i odvod)

Z3 Standardní jednotka s deskovým rekuperátorem s filtrací EU5, přímým výparníkem a vodním ohřívačem pext=500 Pa (přívod i odvod)

LEGENDA:

POTRUBÍ OHLAZENÍ (Split, kond.jednotky ve)

POTRUBÍ OHLAZENÍ (Systém VRV – ZV2)

POTRUBÍ OHLAZENÍ (Systém VRV – ZV4)

DATUM	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

název stavby
CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

místo stavby
Olomouc – Holice, k.ú. Holice u Olomouce, ul. Šlechtitelů

stupeň dokumentace
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

stavebník / objednatel
VCES o. s.
Fibichova 1141/2, 772 00 Olomouc
IČ: 26746573

EUROGEMA CZ, o. s.
Blanická 917/19, 779 00 Olomouc
IČ: 26801001

projektant / zhotovitel
ALFAPROJEKT OLOMOUC s.r.o.
Tylovo 4, 772 00 Olomouc
IČ: 25849280

číslo zakázky: 8-004/111

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	firma
jednotlivých projektant		SSC	BLOCK
Ubor Zpracj			BLOCK trg., Stuttgart 1392
zpracoval	vedoucí projektu		BLOCK s.r.o., Ostrava, kanceláře 737
Tomáš Drawc	Ing. T. SMEKA		BLOCK s.r.o., U Kraliner. 737
			735 01 Havířov Město

stupeň / soubor: SO18 - OBJEKT H
CENTRUM GENETIKY A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

FORMÁT	12x44
MĚŘÍTKO	
DATUM	14.11.2012
část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	list: A6.3.3 / poř.
výkres / výkres: SCHÉMA	číslo: 05

a	b	c	d	e	f	g	h	