



Oblastní inspektorát práce  
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj



I 1 7 7 9 1

12-09-2016

INTAR a.s.  
Bezručova 81/17a  
602 00 Brno

Váš dopis ze dne  
10.08.2016

Vaše č.j.:  
2/440-04b/16

Naše č.j.:  
17755/10.42/16-2

Naše sp. zn  
V10-2016-161

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Jiří Grochal / 950 179 263

Ostrava  
08.09.2016

## V y j á d ř e n í

ev. číslo DST – 10.00/2253/85/16/15.7

k projektové dokumentaci stavby: **„Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku PŘF UP, Olomouc – Holice“**

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, posoudil výše uvedený Oblastní inspektorát práce předloženou projektovou dokumentaci stavby

název: **„Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku PŘF UP, Olomouc – Holice“**

místo: areál PŘF v Olomouci

stavebník: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

projektant: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČ 25594443

Žádost o vyjádření k dokumentaci předložil projektant dopisem dne 10.08.2016.

Po posouzení předložené projektové dokumentace (dále jen „PD“) Oblastní inspektorát práce konstatuje, že v předložené PD byly zjištěny následující nedostatky:

1. V závěru technické zprávy D.1.4 G - Silnoproudé rozvody je uvedeno „Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do elektrického zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a vyhl. č. 50/1978 Sb.“ Upozorňujeme, že u ČSN 34 3100 byla ukončena platnost 31.12.2005.

Výše uvedené nedostatky je třeba v dokumentaci odstranit. Tyto však nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP k posouzení.

### OIP souhlasí s vydáním stavebního povolení

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny povinnosti dané příslušnými ustanoveními Zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Předloženou projektovou dokumentaci Vám v příloze vracíme.

Vyjádření vypracovali: Ing. Petik  
Ing. Mikenda

Oblastní inspektorát práce  
pro Moravskoslezský kraj  
a Olomoucký kraj  
Živičná 2  
702 69 Ostrava 35

V.2.   
Jiří Holinka  
vedoucí oddělení

Příloha: Předložená projektová dokumentace