



19 -09- 2016

# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č.j.: HSOL-5401-2/2016

*Uvádějte vždy při písemném styku*

Olomouc 7.9.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze  
u odesílaného výtisku

INTAR a.s.  
Bezručova 81/17a  
602 00 Brno

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO** **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání** **stavebního povolení**

Č. j. doručeného spisu: ---

**Vyřizuje za PO:** kpt. Ing. Jiří Velech, tel.: 950770242, e-mail: jiri.velech@hcsol.cz

**Název stavby:** Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP,  
Olomouc - Holice

**Místo stavby:** Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP v Olomouci

**Stavebník - investor:** Univerzita Palackého v Olomouci

**Předložená dokumentace, popis stavby:** DSP z 06/2016 odp. projektant Ing. Petr Svoboda, včetně požární bezpečnostního řešení z 06/2016 vypracoval Ing. Pavel Skříčka. Předložená dokumentace řeší stavební úpravy 1. PP a 1. NP. Nejpodstatnějšími stavebními úpravami je provedení jednopodlažní přístavby (obvodové konstrukce zděné, zastropení železobetonové) a demolice a opětovná výstavba skleníků.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 9.8.2016 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

## **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### **Odůvodnění**

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

### **Poučení**

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,

si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

**Ke kontrolní prohlídce** prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním **budou předloženy** příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. **prohlášení shodě nebo o vlastnostech výrobku vč. certifikátů**, revizní zprávy, **doklady o provozuschopnosti** apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně **dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži**, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

**Jedná se zejména o:**

1. požární uzávěry,
2. nosné ocelové konstrukce,
3. vnitřní odběrné místo požární vody,
4. přenosné hasicí přístroje,
5. protipožární zatěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi,
6. chráněné vzduchotechnické potrubí,
7. dveře na únikových cestách vybavené kováním s panikovou funkcí,
8. TOTAL STOP.



*Foukal*

kpt. Ing. Lukáš Foukal  
koordinátor – metodik pro stavební prevenci  
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP