

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Univerzita Palackého Olomouc

Křížkovského 8

771 47 Olomouc

Vaše žádost ze dne, značka:
14.03.2018Naše značka:
001180041Vyřizuje:
Ing. Věra BerkováOlomouc dne:
20.03.2018**Věc: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP Olomouc - Holice****Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: parc.č. 1705/1, 1705/41, 1706/4 v k.ú. Holice u Olomouce

Stavebník: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Projektant: ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc

Č. zakázky:

Datum:

Předmětem předložené dokumentace je změna stavby - v rámci prováděných a již povolených prací je dále navržena přízemní přístavba k budově s tím, že původně řešená bezbariérová rampa ke vstupu bude změněna současně se změnou hlavního vstupu. Nový vstup do budovy bude v nyní navržené přístavbě od hlavní (páteřní) komunikace podél původní štitové zdi. Vstup bude bezbariérový na podestupřed dveřmi o rozměrech 1600x1625mm a s výškovým rozdílem 20mm od podlahy zádveří. V zádveří (chodbě) bude za rampa vyrovnávací výškový rozdíl 170mm v délce 3,0m se sklonem 5,6%, což je vyhovující. Šířka chodby je 1,8m. Ze zádveří je přístup nejen do původně navržené dispozice přízemí, kde je umístěno i sociální zařízení včetně kabiny WC pro imobilní, le i do kanceláře IT, serverovny a skladů.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností (školy a školská zařízení) a dle § 2 odst. d) pro výkon práce, pokud provoz umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

K předložené dokumentaci nemáme připomínky, ale požadujeme dodržet:

1. připomínky vydané dne 22.8.2016 pod č.j. A/2016/52

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání změny stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že správná realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODPORNÝ PRÁVNÍ ZÁKLADNÍ PRÁV
CONSULTAČNÍ STŘEDISKO
ODPORNÝ KONZULTANT - 001

**Ing. Věra Berková, odborný konzultant**Adr. střediska: Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
777 285 712, berkovavera@seznam.cz