



ARCHITEKT :		VYPRACOVAL :		<div></div> <div>Křížkovského 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz</div>
Ing. arch Lukáš Blažek Ing. Vítězslav Petr		Michal Prokeš		
KRAJ : Olomouc		MÍSTO : k.ú. Olomouc město		
INVESTOR :		Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592		
AKCE :		rekonstrukce objektu Kateřinska 17 pro CMTF UP v Olomouci		
ČÁST PD :		DOKUMENTACE STAVBY		
OBSAH :		D1.47. Technika prostředí staveb – hromosvod		
PŮDORYS STŘECHA		VÝKRES Č. :		7a

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ ČEZ: 3+N/PE, AC, 230/400V/TN-C
- NAPÁJECÍ SÍŤ RH: 3/N/PE, AC, 230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPŮLKOVÁ CHRÁNÍČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI