



1PP

č.m.	účel místnosti	m2
0.01a	chodba	19,3
0.01b	schodiště + nástup výtah	20,8
0.02	technická místnost	14,8
0.03	kotelna	33,3
0.04	fitness	31,9
0.05a	laboratoř	17,0
0.05b	sklad laboratoře	13,6
0.06a	soc záz. muži - předsíň	5,0
0.06b	soc záz. muži - sprcha	2,3
0.06c	soc záz. muži - imobilní	4,6
0.06d	soc záz. muži - WC	6,7
0.07a	soc záz. ženy - předsíň	5,2
0.07b	soc záz. ženy - sprcha	2,5
0.07c	soc záz. ženy - imobilní	4,6
0.07d	soc záz. ženy - WC	6,0
0.08	tech. míst. + úklid	1,0
0.09	sklad dusík	9,0
0.10	neužívaný prostor	27,2
0.11	nádvoří	-
Podlahová plocha celkem:		224,8

LEGENDA PRVKŮ

- SPINAČ ŘÁZENÍ -1-
- SPINAČ ŘÁZENÍ -5-
- SPINAČ ŘÁZENÍ -6-
- SPINAČ ŘÁZENÍ -6+6-
- ČIDLO POHYBU
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM, OVLÁDÁNÍ PŘES POHYB. ČIDLO
- TRANSFORMÁTOR PISOARY
- VÝVOD 400V/16A
- ROZVODNICE
- UZEMNĚNÍ / POSPOJENÍ
- VYPÍNAČ 400V
- NOUZOVÁ SIGNALIZACE

POZNÁMKA :

- NÁPAJECÍ SÍŤ ČEZ: 3+N/PE,AC,230/400V/TN-C
- NÁPAJECÍ SÍŤ RH: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNKOVÁ CHRÁNÍCEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍ ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTEEMEM HILTI

ARCHITEKT :	VYPRACOVAL :	
Ing. arch Lukáš Blažek Ing. Vítězslav Petr	Michal Prokeš	
KRAJ : Olomouc	MÍSTO : k.ú. Olomouc město	
INVESTOR :	Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592	
AKCE :	rekonstrukce objektu Kateřinska 17 pro CMTF UP v Olomouci	
ČÁST PD :	DOKUMENTACE STAVBY	
OBSAH :	D1.47. Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky	
PŮDORYS 1.PP		
DATUM :	9/2017	
STUPEŇ :	DPS	
MĚŘÍTKO :	1:50	
ČÍSLO ZÁK. :	17-222	
VÝKRES Č. :	2	