



R+S KOMBI, MODUL 200

MAX.VÝKON 870 kW PŘI dt 15
MODUL 200 MM
VČETNĚ IZOLACE, KONZOLY K MONTÁŽI NA PODLAHU
NÁVARKY 1/2" - 2xTLAKOMĚŘ, 2x TEPLOMĚŘ
NÁVARKY 1" - 2x - VYPOUŠTĚNÍ
HRDLA PŘÍRUBOVÁ, PN 6, 110°C

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF ÚP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc  Univerzita Palackého v Olomouci		GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice  T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010 www.t4t.cz		PROJEKTANT ing. Jiří Chmel Sokolská 136/53 75701 Valašské Meziříčí IČ: 68349246	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Lukáš		HIP Ing. Vlastimil Straka		VYPRACOVAL	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				DATUM 12/2017	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO 1:20	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01.1 - HLAVNÍ BUDOVA				FORMÁT 28xA4	
OBSAH:				ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO REVIZE
VYTÁPĚNÍ - ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ				D1..4.3.	15 00