

LEGENDA:

- POTRUBÍ PLYNOVODU OCELOVÉ
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC
- POTRUBÍ KANALIZACE HT
- POTRUBÍ PITNÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CIRKULAČNÍ
- OTOPNÁ SOUSTAVA – PŘÍVOD
- OTOPNÁ SOUSTAVA – ZPÁTEČKA
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL IPE 100, ULOŽENÍ VE STĚNĚ
- VODOVOD – STÁVAJÍCÍ STUDENÁ PITNÁ VODA
- VODOVOD – STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA
- VODOVOD – STÁVAJÍCÍ CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

20/500/160
TRV 15, RRŠ 15
ELHLAVICE IRC

OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ
20/500/160 – POČET ČL./VÝŠKA/HLOUBKA
TRV 15 – ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL/DIMENZE
RRŠ 15 – ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ/DIMENZE
HLAVICE IRC – DODÁVKA MaR

POZNÁMKY:
- POTRUBNÍ ROZVOD VEDEN POD STROPEM SPOLEČNĚ S ROZVODY SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A KABELÁŽÍ CVT – OPTICKÉ KABELY
- PŘI MONTÁŽI DBÁT NA OCHRANU OPTICKÝCH KABELŮ
- NOSNÍKY IPE 100 ZASEKÁNY DO KAPES VE ZDIVU
- VZÁJEMNOU POLOHU VEDENÍ NA NOSNÍCÍCH KOORDINOVAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY, KOTVENÍ SVÍTIDEL ZESPOD NOSNÍKŮ
- POTRUBÍ NA NOSNÍCÍCH KOTVENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ – DRŽÁKŮ, OBJÍMEK A ZÁVITOVÝCH TYČÍ DLE DN POTRUBÍ
- LEŽATÉ POTRUBÍ MIMO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ KOTVENO DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ – DRŽÁKŮ, OBJÍMEK A ZÁVITOVÝCH TYČÍ DLE DN POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ ZAZDĚNO, ZAJISTIT DILATACI PŘI PRŮCHODU STROPY MEZI PODLAŽÍMI
- ODSKOKY NA POTRUBÍ MEZI PODLAŽÍMI PROVÉST V PODLAZE DLE ŠÍŘKY ZDÍ
- POTRUBÍ LEŽATÉHO ROZVODU A STOUPACÍ POTRUBÍ IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY S AL FOLIÍ – VIZ TABULKY TL. IZOLACÍ
- POTRUBÍ PŘÍPOJEK IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON
- NA PATÁCH STOUPACÍCH POTRUBÍ OSAZENY REGULÁTORY DIF. TLAKU A VYVAŽOVACÍ VENTILY A VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY
- NASTAVENÍ REGULACE VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ A TRV V TABULCE NASTAVENÍ VENTILŮ V PD
- KOMPENZÁTORY V KOTELNĚ GUMOVÉ, NA POTRUBÍ LEŽATÉHO ROZVODU OSOVÉ VLNOVCOVÉ NEREZOVÉ
- OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ, KONZOLY TRUBKOVÉ VE STĚNĚ, POČET DLE VELIKOSTI TĚLESA
- TERMOSTATICKÝ VENTIL A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ
- TERMOELEKTRICKÁ HLAVICE A KABELÁŽ VČ. MONTÁŽE DODÁVKOU MaR
- KABELÁŽ K HLAVICI IRC UKONČENA V MÍSTĚ VENTILU V KRABICI KU 68 POD OMÍTKOU – VIZ PD MaR
- POTRUBNÍ PŘÍPOJEK DN15x1,2, K TĚLESŮM JE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci	GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24290227, DIČ: CZ24290227 FIO banka, a.s., č.ú. 2900269899/2010	PROJEKTANT ing. Jiří Chmel Sokolská 136/53 75701 Valašské Meziříčí IČ: 68349246
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Lukáš	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM 12/2017	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO 1:50	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01.1 - HLAVNÍ BUDOVA	FORMÁT 28xA4	
OBSAH VYTÁPĚNÍ - 2.NP	ČÍSLO VÝKRESU D1..4.3. 04	ČÍSLO REVIZE 00