



POZNÁMKY:

Zpracovaný stupeň odpovídá projektu pro provedení stavby a k tomuto účelu má být dokumentace také použita. Nejedná se o dokumentaci výrobní / dílenskou. Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatních dotčených profesí a interiérového vybavení.

Přesné propojení instalací vzduchotechniky a chlazení realizovaných v rámci dodávky stavby s prvky dodávek bude podrobně řešeno ve výrobní dokumentaci stavby i dodávek. Dodavatelé obou částí jsou povinni spolupracovat na vypracování této dokumentace.

Finální výrobní dokumentace bude před započítím výroby předložena investorovi ke schválení.

V případě, že bude pro objednatelne nebo budoucího dodavatele některá část nezrozumitelná nebo neobjednatelská, musí být generální projektant vyzván k jejímu doplnění nebo podání vysvětlení.

V případě nesouladu skutečností na místě stavby s údaji uvažovanými v PD, dodavatel stavby v dostatečném předstihu a před objednáním příslušných materiálů a výrobků kontaktuje zpracovatele PD pro podání vysvětlení a dopracování.

V případě, že se uváděné skutečnosti v průběhu provádění stanou neplatnými, nemožno být navržená opatření automaticky použita, ale projektant musí být vyzván k aktualizaci technického návrhu.

Dokumentace je nutné použít jako celek včetně všech jejích částí (tedy i včetně technických zpráv) - v případě nesrovnalostí, rozporů nebo nejednoznačných informací v jednotlivých částech projektové dokumentace musí být její zpracovatel vyzván k doplnění, vysvětlení nebo úpravě. Zejména musí být dodrženy podmínky stanovené v požárně bezpečnostním řešení stavby!

Při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými postupy, technickými materiály výrobců / dodavatelů materiálů pro jednotlivé části stavby a příslušnými technickými normami platnými v ČR.

Při realizaci je předepsáno dodržet příslušné technické postupy a typové detaily výrobců materiálů, které jsou k dispozici např. na webových stránkách těchto dodavatelů .

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny.

Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy

veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodně

pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo

funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technických

zpráv, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiál
Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku.

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí cenové nabídky bylo i vytipování položek, které mohou být znovu využity (tj. demontovány a osazeny na novém místě). Tyto položky musejí být odborně demontovány

uskladněny v k tomu vhodných podmínkách a opětovně odborně namontovány.
Je třeba dbát na to, že prováděná úprava nesmí omezit provoz zbytku areálu - tj. při

bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí...

Veškeré prostupy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny - viz projekt PBR.

<h1>Technika prostředí projektování TZB</h1>		Ing. Václav Voborník Na Svahu 1092, Kosmonosy tel.: 603 486 875 e-mail: techpro@seznam.cz		Datum:	
Hlavní projekt: Ing. Vlastimil Štráka, T47, s.r.o., Bratronice 119, 273 63 Bratronice				Vyhotovení:	
Záp. projekt: Ing. Václav Voborník				Datum: 10/2018	
Vypracoval: Ing. Václav Voborník				Stupeň PD: DPS	
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 771 74				Číslo zakázky: 1801-45	
Mě: Olomouc		Ing. olomoucký		Arch. číslo:	
Akce:				Formát:	
<h2>Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci</h2>				Měřítko:	
Obsah výkresu:		Vzduchotechnika - 3.NP - JZ blok		Číslo výkresu:	
				<div>1 : 50</div> <div>A112</div>	