

POZNÁMKA :

JEDNOTLIVÉ TRASY ROZVODŮ PRO ELEKTRO-SILNOPROUD MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVÁNY S TRASAMI ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ

KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH S KABELY SILOVÉ INSTALACE

VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY PŘEVÁŽNĚ VE VÝŠI 1200 mm NAD PODLAHOU

NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU NAPOJENA Z ÚSTŘEDNY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ KABELY CXKH-V-J 3x1,5

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE PLATNÝCH ČSN A POŽADAVKŮ INVESTORA A ARCHITEKTA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

- ČL.411 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - A.1 - ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
  - A.2 - PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - 411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
  - 411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
  - 411.3.3 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2/PE ~ 230 V 50 Hz

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	SO NEW	PLOCHA [m²]	Č. SK	PODLAHA	Č. SK	STĚNY	Č. SK	STROP	SV.VÝŠ. [mm]	POČET OSOB
3.01	UČEBNA	SO 05	44,62	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3940 [3800]	20
3.01a	HALA	SO 05	9,00	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	-
3.01b	KUCHYŇKA	SO 05	8,84	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	2
3.02	UČEBNA	SO 05	41,65	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3920 [3800]	20
3.03	PRACOVNA PhD	SO 05	20,89	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 950	4
3.03a	PRACOVNA PhD	SO 05	20,69	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 950	4
3.04	PRACOVNA PhD	SO 05	18,56	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	4
3.05	KANCELÁŘ ŠKOLITELE PhD	SO 05	18,57	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	2
3.06	KANCELÁŘ ŠKOLITELE PhD	SO 05	20,48	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 890	2
3.07	KANCELÁŘ ŠKOLITELE PhD	SO 05	20,83	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 980	2
3.08	KANCELÁŘ + KNIHTISK	SO 05	40,19	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 950	3
3.09	KANCELÁŘ (ŘÍDÍCÍ PULT EEG)	SO 06	18,65	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 970	2
3.09a	SEMINÁRNÍ PRACOVNA	SO 06	39,13	P3.05	ANTISTATICKÉ PVC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 950	2
3.10	KANCELÁŘ	SO 06	18,82	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 940	4
3.11	LABORATOŘ VÝZKUMNÁ	SO 06	20,20	P3.05	ANTISTATICKÉ PVC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 990	5
3.12	KANCELÁŘ (ŘÍDÍCÍ PULT)	SO 06	23,73	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 970	2
3.13	UČEBNA	SO 06	39,94	P3.05	ANTISTATICKÉ PVC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3970 [3800]	21
3.14	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	3,47	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3000]	-
3.14a	WC ŽENY - CHODBA	SO 01.1	3,08	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3000]	-
3.14b	WC ŽENY	SO 01.1	1,86	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3000]	-
3.14c	WC ŽENY	SO 01.1	1,89	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3000]	-
3.15	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	22,21	P3.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
3.16	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	3,21	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.16a	WC MUŽI	SO 01.1	3,58	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.16b	WC MUŽI	SO 01.1	1,37	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.16c	WC MUŽI	SO 01.1	1,37	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.17	SKLAD	SO 05	4,98	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	-	-
3.18	CHODBA	SO 01.1	106,88	P3.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	4 030	-
3.19	ZRUŠENO										
3.20	UČEBNA	SO 06	64,75	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3970 [3800]	26
3.21	ZRUŠENO										
3.22	UČEBNA	SO 02	56,89	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3970 [3800]	21
3.23	UČEBNA	SO 02	75,76	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3940 [3800]	31
3.24	UČEBNA	SO 02	65,24	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3930 [3800]	28
3.25	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	40,97	P3.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
3.26	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	8,88	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3460 [3000]	-
3.26a	WC MUŽI	SO 01.1	8,21	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3380 [3300]	-
3.26b	WC MUŽI	SO 01.1	1,71	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3380 [3000]	-
3.26c	WC MUŽI	SO 01.1	1,71	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3380 [3000]	-
3.26d	WC MUŽI	SO 01.1	1,71	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3380 [3000]	-
3.26e	WC MUŽI - INVALIDÉ	SO 01.1	2,98	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3380 [3000]	-
3.27	ÚKLIDOVÁ KOMORA	SO 01.1	1,70	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3380 [3000]	-
3.28	UČEBNA	SO 05	80,36	P3.04	DŘEV.VLYSY	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 03	AKU PODHLED 25	3710 [3550]	40
3.29	UČEBNA	SO 05	80,44	P3.04	DŘEV.VLYSY	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 03	AKU PODHLED 25	3710 [3550]	40
3.30	PŘEDSÁLÍ UČEBNY	SO 05	13,95	P3.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 04	SDK PODHLED	3680 [3300]	-
3.31	SKLAD	SO 05	6,42	P3.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 04	SDK PODHLED	-	-
3.32	ZRUŠENO										
3.33	PŘEDSÁLÍ UČEBNY	SO 05	9,16	P3.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 04	SDK PODHLED	3700 [3300]	
3.33a	SERVER	SO 05	9,56	P3.05	ANTISTATICKÉ PVC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 700	
3.34	ÚKLIDOVÁ KOMORA	SO 01.1	2,13	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3000]	-
3.35	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	11,87	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3000]	-
3.35a	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	2,49	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3200]	-
3.35b	WC ŽENY	SO 01.1	1,45	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3000]	-
3.35c	WC ŽENY	SO 01.1	1,54	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3000]	-
3.35d	WC ŽENY	SO 01.1	1,53	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3000]	-
3.35e	WC ŽENY	SO 01.1	1,53	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3000]	-
3.35f	WC ŽENY - INVALIDÉ	SO 01.1	2,97	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3710 [3000]	-
3.36	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	41,41	P3.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
3.37	CHODBA	SO 01.1	40,34	P3.01	TERACO (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	3980 [3220]	-
3.38	CHODBA	SO 01.1	60,26	P3.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	3 930	-
3.39	CHODBA	SO 01.1	39,45	P3.01	TERACO (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	3990 [3220]	-
3.40	UČEBNA	SO 03	66,24	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3990 [3800]	20
3.41	KANCELÁŘ	SO 03	37,32	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	9
3.42	KANCELÁŘ ŠKOLITELE PhD	SO 03	17,44	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	2
3.43	KANCELÁŘ ŠKOLITELE PhD	SO 03	17,11	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	2
3.43a	PRACOVNA PhD	SO 03	18,76	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	4
3.44	KANCELÁŘ	SO 03	66,03	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	12
3.45	KANCELÁŘ	SO 07	23,68	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 970	2
3.46	ZRUŠENO										
3.47	ZRUŠENO										
3.48	ZRUŠENO										
3.49	KANCELÁŘ	SO 07	19,14	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 920	2
3.50	KANCELÁŘ	SO 07	17,14	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 970	2
3.51	KANCELÁŘ	SO 07	17,18	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 970	2
3.52	KANCELÁŘ	SO 07	17,15	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 960	2
3.53	KANCELÁŘ	SO 07	16,87	P3.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 960	1
3.54	STUDOVNA	SO 07	47,39	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3960 [3800]	21
3.55	HALA	SO 07	7,85	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 930	-
3.55a	KUCHYŇKA	SO 07	8,09	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 930	3
3.56	STUDOVNA	SO 07	40,23	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	3930 [3800]	30
3.57	SKLAD	SO 01.1	10,45	P3.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 540	-
3.58	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	19,43	P3.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
3.59	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	3,39	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.59a	WC ŽENY	SO 01.1	2,44	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.59b	WC ŽENY	SO 01.1	1,49	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.59c	WC ŽENY	SO 01.1	1,49	P3.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3540 [3150]	-
3.60	ZRUŠENO										
3.60a	ZRUŠENO										
3.61	CHODBA	SO 11	114,43	P3.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	4020 [3560]	-
CELKOVÁ PLOCHA			1906,80								

LEGENDA :

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A POD OMÍTKU S ORIENT. DOUTNAVKOU
- ČIDLO POHYBU, SPÍNACÍ PRVEK RELÉ, NÁSTĚNNÁ/VESTAVNÁ MONTÁŽ, 250V/16A
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, SPÍNACÍ PRVEK RELÉ, NÁSTĚNNÁ/VESTAVNÁ MONTÁŽ, 250V/16A
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL OSVĚTLENÍ DALI, IP30, POD OMÍTKU
- DIGITÁLNÍ MULTISENZOR OSVĚTLENÍ DALI, IP30, POD OMÍTKU/PŘISAZENÝ
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
- TROJFÁZOVÝ VÝVOD
- ODBOČNÁ KRABICE
- STOUPACÍ VEDENÍ
- KLESACÍ VEDENÍ
- ROZVADĚČ NN
- UPS

LEGENDA SVÍTIDEL - VEŠKERÁ SVÍTIDLA KROMĚ NOUZOVÝCH BUDOU DODÁVKOU INVESTORA

A1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ
A2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ
B - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C3 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C4D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C5 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C5D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C6 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
DD - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
E1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
E2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
F1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
G - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
H - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
I - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
J - VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ
K1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO KRUHOVÉ
K2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO KRUHOVÉ
L - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ

P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65
P2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM SIDE, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65
P3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
P4 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOUBLE SIDE, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41

N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA ROAD, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41
N3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 280 lm, IP20
N4 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ, OPTIKA ROAD, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N6 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VENKOVNÍ, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 3x1W, IP66

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc	GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice	PROJEKTANT ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com
Univerzita Palackého v Olomouci	T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900268992010 www.t4t.cz	ENGIE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Mgr. Tomáš Burian	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Ing. Tomáš Rouča
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM 10/2018
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO 1:100
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 01÷15 (členění vyznačeno ve výkresech)		FORMÁT 15xA4
OBSAH: SVĚTELNÁ INSTALACE 03.NP		ČÍSLO VÝKRESU D1.4.6. 104 / ČÍSLO REVIZE 00

PARÉ