

POZNÁMKA :

JEDNOTLIVÉ TRASY ROZVODŮ PRO ELEKTRO-SILNOPROUD MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVÁNY S TRASAMI ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ

KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH S KABELY SILOVÉ INSTALACE

VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY PŘEVÁŽNĚ VE VÝŠI 1200 mm NAD PODLAHOU

NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU NAPOJENA Z OSTŘEDNÝ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ KABELY CXKH-V-J 3x1,5

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE PLATNÝCH ČSN A POŽADAVKŮ INVESTORA A ARCHITEKTA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
  - A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - 411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
  - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
  - 411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2/PE ~ 230 V 50 Hz

LEGENDA SVÍTIDEL – VEŠKERÁ SVÍTIDLA KROMĚ NOUZOVÝCH BUDOU DODÁVKOU INVESTORA

A1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ
A2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ
B – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C3 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C4 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C4D – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C5 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C5D – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C6 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
D – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
DD – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
E1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
E2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
F1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
G – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
H – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
I – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
J – VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ
K1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO KRUHOVÉ
K2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO KRUHOVÉ
L – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ

P1 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65
P2 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM SIDE, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65
P3 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
P4 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOUBLE SIDE, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41

N1 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA ROAD, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N2 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41
N3 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 280 lm, IP20
N4 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ, OPTIKA ROAD, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N5 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N6 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VENKOVNÍ, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 3x1W, IP66

LEGENDA :

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A POD OMÍTKU S ORIENT. DOUTNAVKOU
- ČIDLO POHYBU, SPÍNACÍ PRVEK RELÉ, NÁSTĚNNÁ/VESTAVNÁ MONTÁŽ, 250V/16A
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, SPÍNACÍ PRVEK RELÉ, NÁSTĚNNÁ/VESTAVNÁ MONTÁŽ, 250V/16A
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL OSVĚTLENÍ DALI, IP30, POD OMÍTKU
- DIGITÁLNÍ MULTISENZOR OSVĚTLENÍ DALI, IP30, POD OMÍTKU/PŘISAZENÝ
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
- TROJFÁZOVÝ VÝVOD
- ODBOČNÁ KRABICE
- STOUPACÍ VEDENÍ
- KLESACÍ VEDENÍ
- ROZVADĚČ NN
- UPS

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	SO NEW	PLOCHA [m²]	Č. SK	PODLAHA	Č. SK	STĚNY	Č. SK	STROP	SV.VÝŠ. [mm]	POČET OSOB
1.01	KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	SO 01.1	13,97	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 300	1
1.02	JAZYKOVÁ UČEBNA	SO 01.1	19,29	P1.03	KOBEREC	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 01	AKU PODHLED 19	4270 [3800]	7
1.02a	JAZYKOVÁ UČEBNA	SO 01.1	17,34	P1.03	KOBEREC	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4320 [3800]	7
1.03	JAZYKOVÁ UČEBNA	SO 01.1	17,51	P1.03	KOBEREC	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4320 [3800]	7
1.03a	JAZYKOVÁ UČEBNA	SO 01.1	17,39	P1.03	KOBEREC	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4320 [3800]	7
1.04	JAZYKOVÁ UČEBNA	SO 01.1	19,61	P1.03	KOBEREC	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4290 [3800]	7
1.05	KANCELÁŘ	SO 01.1	20,17	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 310	2
1.06	KUCHYŇKA	SO 01.1	12,02	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 300	-
1.07	UČEBNA	SO 01.1	41,32	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4310 [3800]	20+1
1.08	KANCELÁŘ	SO 01.1	38,78	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 310	4
1.09	KANCELÁŘ	SO 01.1	18,91	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 300	4
1.10	UČEBNA	SO 01.1	38,39	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4300 [3800]	14+1
1.11	KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY	SO 01.1	23,11	P1.04	DŘEV.VLYSY	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 300	1
1.12	JAZYKOVÁ UČEBNA	SO 01.1	12,89	P1.03	KOBEREC	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4300 [3800]	4
1.13	ČEKÁRNA	SO 01.1	64,40	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 300	10
1.14	CHODBA	SO 01.1	14,97	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 300	-
1.15	ZRUŠENO										
1.16	JAZYKOVÁ UČEBNA	SO 01.1	22,15	P1.03	KOBEREC	ST 10	VÁP.OMÍTKA + AKU OBKLAD	R 13	AKU PODHLED 19	4300 [3800]	6
1.17	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	3,39	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4300 [3000]	-
1.17a	WC ŽENY	SO 01.1	2,41	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4300 [3000]	-
1.17b	WC ŽENY	SO 01.1	1,91	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4300 [3000]	-
1.17c	WC ŽENY	SO 01.1	1,97	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4300 [3000]	-
1.18	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	4,81	P1.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	-	-
1.18a	CHODBA	SO 01.1	7,34	P1.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	-	-
1.18b	CHODBA	SO 01.1	12,00	P1.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	-	-
1.19	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	3,40	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3330 [3225]	-
1.19a	WC MUŽI	SO 01.1	3,59	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3330 [3225]	-
1.19b	WC MUŽI	SO 01.1	1,38	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3330 [3000]	-
1.19c	WC MUŽI	SO 01.1	1,38	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3330 [3225]	-
1.20	CHODBA	SO 01.1	19,13	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	hh 2950 sh 2500	-
1.21	CHODBA	SO 01.1	27,68	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 380	-
1.22	CHODBA	SO 01.1	82,66	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 380	-
1.23	ZRUŠENO										
1.24	SKLAD	SO 01.1	7,52	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	2 900	-
1.25	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	13,35	P1.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	3 170	-
1.26	CHODBA	SO 01.1	(40,98) 40,38	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 06	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	4 380	-
1.27	KANCELÁŘ	SO 02	18,71	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 350	1
1.28	CHODBA - VSTUP	SO 01.1	21,33	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 06	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
1.29	SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA	SO 02	20,13	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 320	3
1.30	UČEBNA	SO 02	55,14	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4320 [4000]	25
1.31	UČEBNA	SO 02	35,66	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4320 [4000]	15
1.32	UČEBNA	SO 02	37,85	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4320 [4000]	15
1.33	CHODBA, NÁPOJ. AUTOMATY	SO 01.1	14,36	P1.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 370	-
1.34	CHODBA - VSTUP	SO 01.1	21,35	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 06	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
1.35	ZDVIŽ	SO 01.1	7,46	-	-	-	-	-	-	-	-
1.36	UČEBNA	SO 02	64,44	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4370 [4000]	36
1.37	KANCELÁŘ	SO 02	35,40	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 330	4
1.38	ZRUŠENO										
1.39	ZRUŠENO										
1.40	ZRUŠENO										
1.41	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	14,10	P1.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	3 170	-
1.42	CHODBA	SO 01.1	33,43	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 06	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	hh 4380 sh 3650	-
1.43	CHODBA	SO 01.1	19,37	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	hh 2950 sh 2500	-
1.44	CHODBA	SO 02	62,03	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 350	-
1.45	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 02	9,51	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4080 [3000]	-
1.45a	WC ŽENY	SO 02	4,74	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4080 [3000]	-
1.45b	WC ŽENY	SO 02	1,35	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4080 [3000]	-
1.45c	WC ŽENY	SO 02	1,34	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4080 [3000]	-
1.45d	WC ŽENY	SO 02	1,34	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4080 [3220]	-
1.45e	ÚKLID	SO 02	3,25	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4080 [3000]	-
1.46	WC ŽENY - INVALIDÉ	SO 02	2,97	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4080 [3000]	-
1.47	ZRUŠENO										
1.48	ZRUŠENO										
1.49	POSLUCHÁRNA (AULA)	SO 02	160,74	P1.04	DŘEV.VLYSY	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 08	AKU PODHLED REI 60	4080 [3900]	142
1.50	ZRUŠENO										
1.51	PŘEDSÁLÍ	SO 02	15,71	P1.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 04	SDK PODHLED	4096 [3500]	-
1.52	ZRUŠENO										
1.53	SKYBOX	SO 02	17,08	P1.02	TERACO	ST 03	AKU OBKLAD	R 08	AKU PODHLED REI 60	4080 [3900]	6
1.54	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	SO 02	4,15	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4370 [3000]	-
1.54a	WC MUŽI	SO 02	6,32	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4370 [3000]	-
1.54b	WC MUŽI	SO 02	1,60	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4370 [3000]	-
1.54c	WC MUŽI - INVALIDÉ	SO 02	5,06	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4370 [3300]	-
1.55	RECEPCE	SO 01.1	5,17	P1.01	TERACO (OPRAVA)	ST 06	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	hh 4380 sh 3650	-
1.55a	CHODBA	SO 01.1	5,36	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 300	-
1.56	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	5,98	P1.09	KER.DLAŽBA	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	hh 3010 sh 2500	-
1.57	SERVER	SO 02	3,34	P1.05	ANTISTATICKÉ PVC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 04	SDK PODHLED	4090 [3500]	-
1.58	PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST	SO 02	3,55	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	4090 [3000]	-
1.59	KANCELÁŘ	SO 02	33,00	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 330	4
1.60	KANCELÁŘ	SO 02	18,70	P1.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 330	2
1.61	UČEBNA	SO 02	50,94	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4330 [4000]	25
1.62	RECEPCE - PŘEDSÍŇ WC	SO 01.1	1,57	P1.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3300 [3000]	-
1.63	UČEBNA	SO 02	37,02	P1.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4330 [4000]	17
1.64	KANCELÁŘ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.64a	KANCELÁŘ ASISTENT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.65	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.66	CHODBA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.66a	KANCELÁŘ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.67	CHODBA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.68	UČEBNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.69	RECEPCE - WC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.70	RECEPCE - ZÁZEMÍ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.71	CHODBA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.72	KUCHYŇKA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.73	UČEBNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.74	SCHODIŠTĚ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.75	ZRUŠENO										
1.76	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.76a	WC ŽENY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.76b	WC ŽENY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.76c	WC ŽENY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.77	ZRUŠENO										

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	T4T, s.r.o., Bratronice 119, 273 63 Bratronice	ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4, Česká republika, Tel. +420 267 054 909, www.engie.cz, info.cz@engie.com
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Mgr. Tomáš Burian	HIP: Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Rouča
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM: 10/2018
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO: 1:100
STAVEBNÍ OBJEKT (SO): SO 01 01÷15 (členění vyznačeno ve výkresech)		FORMÁT: 15xA4
OBSAH: SVĚTELNÁ INSTALACE 01.NP	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.6. 102	ČÍSLO REVIZE: 00