

Poznámka:

- PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ ŘÍDIT SE TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ IZVLÁŠTĚ PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK DO ZDIVA).
- OTVORY PRO VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ STĚNĚ JSOU ZAKÓTOVÁNY JAKO HRUBÉ STAVEBNÍ OTVORY-BEZ OMÍTEK KOLEM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU.
- TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE U NAPOJENÍ RÁMU VÝPLNĚ OTVORŮ A OSTĚNÍ PŘETAŽENA O 40MM NA RÁM VÝPLNĚ.
- VÝŠKA PARAPETU JE ZAKÓTOVÁNA JAKO HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR (TZN. ČISTÁ VÝŠKA PARAPETU S PARAPETNÍ DESKOU JE MIN. O 30mm vyšší).
- INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY A OBEZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC V TL. DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
- POKUD JSOU ROZVODY INSTALACÍ VEDENY VOLNĚ V NIKÁCH, BUDOU OBALENY AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY A ZAPLENTOVÁNY MALTOU.
- VŠECHNY ROHY STĚN BUDOU OPATŘENY PODOMÍTKOVOU ROHOVOU KOVOVOU LIŠTOU.
- V MÍSTĚ PŘECHODŮ JEDNOTLIVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDE OSAZENA HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY JE ZAKONČENÍ PODLAH POD DVEŘNÍM KŘÍDLY VEDOUCÍMI DO EXTERIÉRU FORMOU OSAZENÍ LEMOVACÍHO NEREZ ÚHELNÍKU PŘI PROVÁDĚNÍ VYROVNÁVACÍCH VRSTEV PODLAH.
- U KERAMICKÝCH DLAŽEB SE V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ PLOCHY 36m² NEBO JEDNOHO JEJÍHO ROZMĚRU PŘES 6m MUSÍ VLOŽIT DO SKLADBY DILATAČNÍ LIŠTY, LIŠTA VLOŽENA DO DILATACE U VSTUPU DO VÝTAHU-PREFERENCE MATERIÁLU DILATAČNÍCH PROFILŮ Z NEREZ OCELI, MAZANNU PROŘÍZNOUT V CELÉ TLOUŠŤCE-FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST PODLÉHÁ NÁVRHU INTERIÉRU, MUSÍ BÝT SCHVÁLENO ARCHITEKTEM.
- SPÁRA MEZI PŘÍČKAMI A NAVAZUJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDE MÍT TL. MINIMÁLNĚ 10mm, BUDE VYPLNĚNA AKUSTICKY POHLTIVÝM MATERIÁLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY PAK TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.
- PLOVOUCÍ PODLAHA BUDE IZOLOVÁNA OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEPŘERUŠENOU MĚKKOU POPŘ. POLOTUHOU VLOŽKOU, OBDOBNĚ BUDOU PROVEDENY I PROSTUPY INSTALACÍ.
- NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU ULOŽENA NA PRYŽOVÝCH PODLOŽKÁCH TL. 10mm NA PODESTY, PO OBVODU JSOU SCHODIŠŤOVÁ RAMNEA ODDILATOVÁNA MEZEROU TL. 10mm OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ-OPATŘENÍ ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ.
- V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM (WC, KOUPELNY) BUDE POD KERAMICKOU DLAŽBU A OBKLAD PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE.
- VEŠKERÉ POHLEDOVÉ KOVOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ZE STRANY INVESTORA, ARCHITEKTA A DODAVATELE.
- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY NÁSTŘIKEM (JE MOŽNÉ NAHRADIT OBKLADEMI V POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE PROJEKTU STATIKY A PBŘ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Strop	Světlá výška (m)	Stěny	Poznámka
4.01	Strojovna chlazení a VZDT	139,60 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled		Akrylátový nátěr	
4.02	Plynová kotelna	29,93 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled	2200	Akrylátový nátěr	
4.03	Provozní vstup 1	42,01 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled	2305	Sádrová omítka	
4.04	Provozní vstup 2	54,21 m²	Keramická dlažba	SDK Podhled		Sádrová omítka	
4.05	Výtah	5,48 m²					
4.06	Tech. místnost (výhled rozvodna FVE)	11,97 m²	Epoxidový nátěr	SDK Podhled		Akrylátový nátěr	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU.
- NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, PROSTÝ BETON. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU.
- NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ NOSNÉ I NENOSNÉ TL. 240mm a 300mm. Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM 24" A "THERM 30"
- NOVÉ NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO A PŘIZDÍVKY TL. 75, 100, 150 A 200mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TŘÍDY P2-500, NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY. ZDIVO VYZDÍVAT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- NOVÉ NENOSNÉ VNITŘNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100, 150mm, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ
- NOVÉ NENOSNÉ VNITŘNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 150mm, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ Z JEDNÉ, PŘÍPADNĚ Z OBOU STRAN.
- IZOLACE TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MW), PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU (EPS), PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU (EPS-PERIMETR), POPŘ. DESKY Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (XPS), PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- OBVODOVÝ PANEL KINGSPAN MF KARRIER, PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

±0,000 = 262,450 m n. m.

název stavby	**Archív UP v Olomouci**
místo stavby	k.ú. Neředín, p.č. 166
stupeň dokumentace	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
stavebník, objednatel	Univerzita Palackého V Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc IČ: 61198592
projektant, zhotovitel	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585206060, e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 25849280

číslo zakázky:	8-019/116/0			*datum:*	08/2017
manažer projektu:	ing. František Babica	*architekt:*	ing. arch. Jaroslav Štěpán	*hlavní inženýr projektu:*	ing. Jiří Zatloukal

Zpracovatel předmětné části dokumentace		razítko, podpis	
Zodpovědný projektant			
Ing. Jiří Zatloukal			
Vypracoval	Kontroloval		
Ing. Zdeňka Hájková	Ing. Jiří Zatloukal		

objekt / soubor	**SO 01 Archív**	Datum	09/2017
		Formát	8xA4
		Měřítko	1 : 100
část	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	kód: **D1.1**	Číslo paré
zpráva, výkres	PŮDORYS 4.NP	Označení: **05**	

datum tisku: 20.11.2017