

SILOVÝ ROZVADĚČ RAV – DOPLNĚNÍ MODULŮ AVT  
PROVOZNÍ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400V / TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM:  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 2  
PŘÍVOD/VÝVOD KABELŮ SHORA

REZERVA PRO MODULY AVT MIN.28 MODULŮ

POZNÁMKA:  
– MEZI JEDNOTLIVÝMI MODULY AVT NECHAL PŮL MODULU MEZERU  
– KOMPONENTY AVT (PROJEKTOR, RACK AVT) NA JEDNÉ FÁZI  
– PLÁTNO, ŽALUZIE, KLIMATIZACE ... NA JINÉ FÁZI NEŽ AVT  
– V RÁMCI VÝROBNÍ DOK. DODAVATEL AVT UPŘESNÍ SCHEMA  
DLE KONKRÉTNÍ DODANÉ TECHNOLOGIE

INVESTOR:	UPOL FTK		
AKCE:	MODERNIZACE BUDOV FTK UP OLOMOUC – NEŘEDIN AULA S RESPIRIEM		
OBSAH:	PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY AVT PŘÍLOHA Č.8 – DOPLNĚNÍ SIL. ROZV.(RAV) MODULY AVT	FORMÁT: A3	
PROFES:	D.1.4.6.1, D.1.4.6.2 – ZAŘÍZENÍ AVT	DATUM:	02/2019
		STUPEŇ:	DPS

